

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/>

KU.241/zo48\_2024/MB

I.dz. 11/2024

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy Hali nr 1 w Zajeźdni Tramwajowej Gaj przy ul. Kamiennej 74 we Wrocławiu wraz z dostawą tokarki podtorowej oraz innych urządzeń” (sygn. postępowania KU.241/zo48\_2024/MB).

## PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bolesława Prusa 75-79, przekazuje poniżej treść otrzymanych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

### Pytanie nr 1

Prosimy o zmianę parametru nośności pomostu z 300 kg/m<sup>2</sup> na: dopuszczalne obciążenie konstrukcji 300 kg / segment 6000 mm, maksymalne obciążenie na m<sup>2</sup> 200 kg. Wymaganie 300 kg/m<sup>2</sup> jest zdaniem producentów przewymiarowane, zaproponowana nośność jest wystarczająca w codziennym użytkowaniu tego typu obiektów.

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru nośności pomostu z 300 kg/m<sup>2</sup> na 200 kg/m<sup>2</sup>.

### Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie zasadności wykonania nowej zwrotnicy A4 wraz z torem prowadzącym do bramy nr 1 (toru nr 1 w hali nr 1). Kanał ten wraz z torowiskiem zgodnie z Państwa oczekiwaniem przetargowym ma zostać usunięty.

### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zasadność wykonania nowej zwrotnicy A4 wraz z torem prowadzącym do bramy hali.

### Pytanie nr 3

Wnioskujemy o ponowne rozpatrzenie możliwości przeniesienia tokarki podtorowej w środkową strefę hali nr 1. Kluczowe jest odsunięcie tego elementu od ściany dzielącej halę nr 1 i 2 oraz od ściany zewnętrznej hali nr 1. Podtrzymanie dotychczasowej lokalizacji tego urządzenia skutkować będzie w naszej opinii koniecznością wykonania kosztownego wzmocnienia istniejących fundamentów oraz ścian. Ma to związek z głębokim posadowieniem części podziemnej tokarki – poniżej istniejących fundamentów oraz w ich bardzo bliskiej odległości.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław

+48 71 308 50 70, fax: +48 71 308 50 79

biuro@mpk.wroc.pl, www.mpk.wroc.pl

NIP: 896-10-04-279, REGON: 930879788, KRS: 0000027173

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 318 184 875 PLN

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienia tokarki podtorowej w środkową strefę hali nr 1.

**Pytanie nr 4**

W nawiązaniu do rysunku "Szkic hala nr 1 Gaj modernizacja", zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymiarów oznaczonych w czerwonej tabeli. Wartości różnią się od opisanych w dolnej części planu. Zgodnie z czerwoną tabelką 5000 natomiast zgodnie z wymiarami w dolnej części rysunku 5400 oraz 3000 w czerwonej tabeli i 2000 zgodnie z wymiarami u dołu rysunku. Które wartości należy przyjąć?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do zapytania ofertowego dołączył szkic hali nr 1 – podane wymiary są tam orientacyjne, ostateczną decyzję o właściwym wymiarowaniu podejmuje projektant na etapie wykonania projektu wykonawczego.

**Pytanie nr 5**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 22.11.2024 (l.dz 9/2024) - prosimy o udzielenie odpowiedzi czy również należy zaprojektować i wykonać nowe zasilacze? Zamawiający udzielił odpowiedź tylko w kwestii tras kablowych.

Pliki dołączone do wiadomości: Gaj\_wymiary.png


**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że o konieczności (lub jej braku) wykonania nowych zasilaczy, ostateczną decyzję podejmuje projektant na etapie wykonania projektu wykonawczego.

Pytania i udzielone odpowiedzi oraz zmiany treści Zapytania ofertowego i jego załączników są obowiązujące.



Przemysław Nowicki  
Wiceprezes Zarządu



Witold Wozny  
Prezes Zarządu

**Załączniki:**

1. PFU Korekta z dnia 04.12.2024 r.

**Sprawę prowadzi:**

Miłosz Bokrzycki, Dział Zamówień, tel. 71 308 54 08, e-mail: m.bokrzycki@mpk.wroc.pl

DYREKTOR ds. KORPORACYJNYCH

Kamilla Wiśniewska

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław

+48 71 308 50 70, fax: +48 71 308 50 79

biuro@mpk.wroc.pl, www.mpk.wroc.pl

Dyrektor ds. Infrastruktury

Damian Talaga

NIP: 896-10-04-279, REGON: 930879788, KRS: 000047074

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej DZIAŁ ZAMÓWIEŃ

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 318 184 875 PLN

Magdalena Niemczura