

PYTANIA 1

Odpowiedzi na pytanie zadane przez potencjalnego Wykonawcę dotyczące przetargu:

Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Brzeskiej we Włocławku. Nr ref 281.27.2025.

Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza możliwość renowacji magistrali wodociągowej w ul. Brzeskiej w technologii krakingu statycznego?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego zakładaną metodą renowacji magistrali wodociągowej w ul. Brzeskiej jest technologia CIPP (cured-in-place pipe) przy pomocy rękawa z włókna szklanego.

Włocławek, 28.05.2025 r.