

ZPO-1.26.1.10.2025.

Bukowa, 13.05.2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IM. JANA PAWŁA II W BUKOWIE
UL. SZKOLNA 8
29-105 KRASOCIN

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytania:

1. Zamawiający opisują wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej niepoprawnie. Wymienione parametry są nienormatywne, czyli żaden producent nawierzchni poliuretanowych nie spełnia takich wymagań. Związku tym proszę o usunięcie parametrów nienormatywnych :
 - Mrozoodporność - mrozoodporność jest parametrem nienormatywnym, ale zalecanym i koniecznym zgodnym z pełną procedurą badawczą ITB, mrozoodporność nie jest badana wyłącznie przyrostem masy próbki, bo to nie ma znaczenia dla nawierzchni - istotny jest brak zmian w nawierzchni, np. brak pęknięć czy odkształceń, należy podkreślić, że poprawne badania mrozoodporności (odporność zamrażanie i rozmrażanie) uwzględniają następujące obszary odporności nawierzchni:
 - wytrzymałość na rozciąganie
 - wydłużenie względne
 - zmiana masy
 - zmiana wyglądu
 - Wytrzymałość na rozdzieranie
 - Przyczepność
 - Ścieralność w aparacie Stuttgart
 - Twardość wg Shore'a
 - Współczynnik tarcia kinetycznego f:
 - w stanie suchym
 - w stanie zawilgoconym
2. Proszę o dopuszczenie poniższych parametrów nawierzchni do przetargu:
 - Wydłużenie względne przy zerwaniu - min. 75%
 - Grubość nawierzchni 13 mm – Zamawiający najprawdopodobniej błędnie opisał grubość nawierzchni tj. 90 ± 1 mm, ponieważ takie grubości wykonuje się jedynie na nawierzchniach bezpiecznych.

Odpowiedź:

Przedstawione parametry w opisie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Prosimy o uwzględnienie w swojej ofercie zawartych w nim wymogów.