

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ

Dotyczy: Rozbudowa ronda w ciągu drogi powiatowej Nr 2077B w miejscowości Klukowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Nr referencyjny 02/I/2025

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniem, bez ujawniania źródła zapytań:

Zapytanie 1:

PFU w pkt. 1.1.3. zakłada, że roboty związane z wykonaniem odwodnienia będą ograniczały się do "regulacja pionowa włączów i kratki ściekowych (w razie konieczności należy wymienić pokrywy włączów, kratki ściekowe i przykanaliki)", natomiast opis związany z wykonaniem ronda określa parametry techniczne ronda o geometrii zupełnie innej niż obecne zagospodarowanie terenu. W związku z koniecznością zmiany geometrii istniejącej drogi proszę o potwierdzenie, że budowa lub przebudowa kanału deszczowego nie wchodzi w zakres opracowania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż na ww. inwestycji nie ma kanału deszczowego, w związku z tym budowa lub przebudowa kanału deszczowego nie wchodzi w zakres opracowania. Odwodnienie należy wykonać zgodnie z zapisami w PFU.

Zapytanie 2:

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami projektowane rondo musi być oświetlone. PFU nie zawiera nic na ten temat. W związku z tym, czy Wykonawca powinien ująć w swojej wycenie wykonanie oświetlenia ronda?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż na projektowanym ww. zadaniu należy wykonać oświetlenie ronda.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Marcin Korcz