




Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

P- 49/IV/25

WPI.7013.3.2024.PS.19

Świdnica, dnia 09.04.2025 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 10



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej

Dotyczy: postępowania nr P-49/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 47-49”



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1.:

„Bud UM- czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SZW Rozdział VI pkt 3.1 f) oraz zapisami PW i STWiOR należy wymienić wszystkie drzwi wewnętrzne w budynku? Jeśli tak, to prosimy o parametry.”

Odpowiedź nr 1.:

Nie. W budynku UM mają zostać wymienione główne drzwi wejściowe (przesuwne) do budynku w ilości 2 szt. oraz pozostałe drzwi zlokalizowane w elewacji budynku w ilości 4 szt., drzwi wewnętrzne (przesuwne) do Biura Obsługi Kancelaryjnej (pok. 1A) oraz drzwi wewnętrzne – wejście do łącznika (pierwsze piętro) . Zamawiający udostępnia zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Należy zamontować drzwi automatyczne, przesuwne z zapewnieniem sterowania drzwiami przy zaniku napięcia w obiekcie (tak, żeby nie otwierały się np. w związku z



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

: Piotr Siry, 74/856-29-47

18

zanikiem napięcia w środku nocy) oraz w przypadku alarmu p. poż. z centrali
pożarowej oraz uruchomieniem głównego wyłącznika prądu - ewakuacja.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus