



Szczuczyn, dnia 24.02.2025r.

Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RI.271.1.2025

Zainteresowani oferenci

Dotyczy postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104234B Bęćkowo – Zacieczki, gm. Szczuczyn

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ.

Pyt: Czy możliwe jest zastąpienie konstrukcji jezdni z:

- nawierzchnia warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S o grubości warstwy 4 cm;
- nawierzchnia warstwa wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W o grubości warstwy 6 cm;
- podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa górna o grubości 20cm;

równoważnym rozwiązaniem:

- nawierzchnia betonowa z betonu C35/45 gr. 14 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm C50/30 o gr. 15 cm

Odp. Zamawiający informuje, że po zasięgnięciu opinii projektanta nie wyraża zgody na zmianę technologii i konstrukcji jezdni. Zakres prac wykonać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński