

Wyniki oznaczeń wilgotności naturalnej próbek gruntów

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481

(Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.)

Nr otworu	Przelot [m]	Rodzaj gruntu	wilgotność [%]
Otw.1	4,3 - 4,5	Cl; I	22,9

Wyniki oznaczeń swobodnego pęcznienia

zgodnie z metodą wg H.J. Gibbsa i W.G. Holtza

Numer otworu / głębokość pobrania [m ppt]	Swobodne pęcznienie FS_{HG} [%]	Stopień ekspansji	Rodzaj gruntu
Otw. 1 / 4,3 - 4,5	16	średni	I
PRÓBKA NR 1			
Otw. 1 / 4,3 - 4,5	21	wysoki	I
PRÓBKA NR 2			