



- LEGENDA:
- Drut FeZn  $\varnothing$ 8 mm
  - Złącze uniwersalne
  - Zwód pionowy ze złączem kontrolnym

UWAGI :  
Instalację odgromową poziomą należy ułożyć na fabrycznych uchwytach dystansowych (rozstaw uchwytów nie większy niż 1m) oraz uchwytach rynnowych.

Zastosować uchwyty uniemożliwiające zsunięcie się razem z pokrywą śniegową. Miejsca wszystkich połączeń śrubowych należy odpowiednio zabezpieczyć wazeliną techniczną.

Do instalacji odgromowej NIE należy przyłączać urządzeń wnikających do wnętrza budynku.

Dla ochrony odgromowej urządzeń zlokalizowanych na dachu o wysokości powyżej 70cm stosować maszty odgromowe.

Od instalacji odgromowej poziomej należy wyprowadzić przewody odprowadzające i przyłączyć do instalacji uziomowej z zastosowaniem złącz kontrolnych.

<div><div></div><div><div>SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.</div><div>ul. Jena Hewelliusza 11/ 1414, 80-890 Gdańsk</div><div>NIP: 583-341-79-50 REGON: 387967305</div><div>KRS: 0000878619</div></div></div>				NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
<div><div><div>ARCHI</div><div>MR</div><div>.PL</div></div><div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div><div>arch. Michał Kulczyński</div><div>86-005 Ciele ul. Ruczajowa 13</div><div>tel. 691 895 395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com</div></div></div>				BUDOWA POSTERUNKU POLCJI W PODGÓRZYNIE - w systemie modułów 3D - realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj ul. Szkolna 1, Podgórzyn	
				ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
				dz. nr ewid. 448/9 Jedn. ewid. 020608_2, obręb 0005 Podgórzyn gmina Podgórzyn	
PROJEKT TECHNICZNY				TYTUŁ RYSUNKU	
				RZUT DACHU GARAŻU - INSTALACJA ODGROMOWA	
Projektant	mgr inż. Franciszek Thlon	upr. w specj. elektr upr. nr OPL/0796/POOE/12		branża: elektryczna	skala : 1:100
Projektant sprawdzający	mgr inż. Piotr Sienkiewicz	upr. w specj. elektr upr. nr MAZ/0556/PWBE/15		data sporządzenia rys.: 03.2023 r. data sprawdzenia rys.: 03.2023 r.	nr rys.: IE-08