

LEGENDA:

- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, uniwersalne
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44, podwójne montowane w ramce poziomej– zasilanie z siłowni telekomunikacyjnej
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podwójne montowane w ramce poziomej
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44, podwójne montowane w ramce poziomej
- Bezpośrednie podłączenie do urządzenia 230V
- Bezpośrednie podłączenie do urządzenia 400V
- Zestaw gniazd wtykowych: 2x230V un., 2x230V DATA
- Zestaw gniazd wtykowych: 3xRJ45, 1xHDMI
- Zestaw gniazd wtykowych: 1x230V DATA, 1xRJ45, 1xHDMI
- Rozdzielnica elektryczna
- Falownik fotowoltaiczny
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Bednarka stalowa ocynkowana FeZn (łączona przez spawanie)
- Wyprowadzenie bednarki stalowej ocynkowanej z uziomu
- Uziom prętowy, rezystancja uziemienia do 10Ω
- Koryto kablowe dla instalacji elektrycznych
- Koryto kablowe dla instalacji teletechnicznych

UWAGI :
Na potrzeby uziemienia budynku projektuje się uziom prętowy, wykonany z prętów stalowych. Pręty uziomowe należy wbić w miejscach zejść przewodów odprowadzających. Instalację uziomową należy połączyć z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej poprzez złącza kontrolne montowane na dachu.

W trakcie wykonywania robót dokonać pomiaru rezystancji uziomu z wpisem do dziennika budowy.
Oporność uziemienia do 10Ω.

SOLSTAR GROUP
SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 11/ 1414, 80-890 Gdańsk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305
KRS: 0000878619

ARCHI MR.PL

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. Michał Kulczyński
86-005 Ciele ul. Ruczajowa 13
tel. 691 895 395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant	mgr inż. Franciszek Thlon	upr. w specj. elektr upr. nr OPL/0796/POOE/12	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Piotr Sienkiewicz	upr. w specj. elektr upr. nr MAZ/0556/PWBE/15	

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA POSTERUNKU POLCJI W PODGÓRZYNIE - w systemie modułów 3D - relizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj
Podgórzyn, ul. Szkolna 1, dz. nr 448/9

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr ewid. 448/9 jedn. ewid. 020608_2, obręb 0005 Podgórzyn
gmina Podgórzyn

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PARTERU - INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH

branża: elektryczna | skala : 1:100

data sporządzenia rys.: 03.2023 r.
data sprawdzenia rys.: 03.2023 r.
nr rys.: IE-02