

Osiek, dnia 07.04.2025r.

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki w Osieku na żłobek samorządowy**” (ID 1088141)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie:

„(...)”

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej izolacji termicznej stropu piwnicy. W przedmiarze robót wskazano natryskiwaną izolację termiczną, natomiast na przekroju budynku widnieje zapis dotyczący styropianu. Proszę również o podanie wymaganej grubości izolacji oraz parametrów dotyczących współczynnika przewodzenia ciepła (λ) lub oporu cieplnego (R).


Odpowiedź:

Proszę o przyjęcie styropianu, λ 0,038 W/(m·K).

2. Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczących daszków systemowych nad drzwiami zewnętrznymi – w szczególności rodzaju zastosowanego materiału, wymaganych wymiarów oraz kolorystyki.


Odpowiedź:

Zadaszenie o konstrukcji stalowej w kolorze antracytu. Elementy mocujące należy przytwierdzić do konstrukcji budynku przed ociepleniem elewacji oraz do balustrady. Wymiary na rysunku poniżej.



UWAGI:

- ELEMENTY NACIĄGAJĄCE DASZEK PRZYTWIERDZIĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU PRZED DOCIĄPIENIEM ELEWACJI
- ROZWIĄZANIA SKONSULTOWAĆ Z WYBRANYM PRODUCENTEM LUB WYKONAWCĄ PRZYZĘTEGO SYSTEMU
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY UZUPEŁNIĆ I ZWERYFIKOWAĆ PO OBIARZE Z NATURY
- KONSTRUKCJA DASZKU POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGI § 392 UST. 2 WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPORZYSTAĆ BUDYNKI I CH USTYUWANIIE



3. Proszę o podanie parametrów wykładziny posadzkowej PCV (winylowej).

Odpowiedź:

Posadzka PCV (winylowa) o klasie odporności ogniowej min. Bfl-s1, antypoślizgowość min. R10 z powłoką PUR, bez laftanów i innych szkodliwych plastyfikatorów, grubość całkowita 2-4 mm, klasa użytkowa min. 34/43, izolacja akustyczna 13-19 dB.

Posadzka powinna spełniać normy PN-EN 649, PN-EN 14041, posiadać atesty higieniczne i certyfikaty ekologiczne.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

***Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
/-/ Magdalena Marynowska***