

DETAL TARASÓW ZIEMNYCH

skala 1 : 10



Architektura & Budownictwo

PG4	TARAS NA STROPODACHU ZIELONYM
2,0 cm	Warstwa wykończeniowa (zgodnie z przeznaczeniem)
	Izolacja wodochronna uszczelniająca dwuskładnikowa szlamowa
8,0 - 10,0 cm	Warstwa betonowa C12/15 zbrojony siatką stalową śr. 8 mm, oczka 20 x 20 cm
10,0 cm	Podsypka cementowo-piaskowa
30,0 cm	Warstwa piaskowa (zagęszczony mechanicznie Id>0,6)
	Folia budowlana x 1
20,0 cm	Izolacja termiczna - Styropian ekstrudowany XPS
	Papa asfaltowa termozgrzewalna (2 warstwy)
20,0 cm	Strop żelbetonowy monolityczny

- UWAGI OGÓLNE:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
 - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
 - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
 - Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PW	ARCHITEKTURA	<div>Architektura&Budownictwo</div> <div>Greg project</div> <div>Gregorz Michalski</div> <div>ul. S. Borodziejca 1a</div> <div>06-400 Ciechanów</div> <div>Tel. 504-544-024</div> <div>e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div>			
		Pieczęć, podpis:			
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej					
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:			
mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej					
Zespół projektowy:		Podpis:			
mgr inż. arch. Paweł Chabros					
Temat projektu:	Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz usługami przy ulicy Nawrot w Łodzi				
Inwestor:	Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź				
Adres inwestycji:	działka nr 198, obręb: W-24, gmina Łódź Widzew				
Nazwa rysunku:	DETAL TARASÓW ZIEMNYCH				
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PW	Data: 30.09.2020	Skala: 1 : 10	Numer rysunku: PW-AD-04

izolacja wodochronna uszczelniająca dwuskładnikowa szlamowa pod płytki gres

papa asfaltowa termozgrzewalna x 2

folia budowlana x 1

papa asfaltowa termozgrzewalna x 2

klin betonowy wym. 10 x 10 cm

folia budowlana x 1

balustrada BZ-5 wys. 110 cm

blocek amer-blok wym. 19 x 19 x 39 cm
środek zbrojony prętami stalowymi śr. 8 mm

opierzenie blacha stal szer. 20 cm

element mocujący

śruby stalowe M10 z nakrętką sześciokątną i podkładką, 2 x Ø 10 mm, dł. 60 mm

papa asfaltowa termozgrzewalna x 2

folia budowlana x 1

blocek beton wym. 20 x 20 x 40 cm
środek zbrojony prętami stalowymi śr. 8 mm

klin betonowy wym. 10 x 10 cm

klin betonowy wym. 10 x 10 cm