

Bytom, 26.05.2025 roku

Odpowiedź na pytania


*Modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu
w trybie Zaprojektuj i wybuduj*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w dniu 03.05.2025 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia, następującej o treści:

- „1. Proszę o podanie dokładnego typu centrali SSP Polon 4000 wraz z ilością wolnych pętli do wykorzystania
2. Proszę o wskazanie dokładnej ilości czujek jonizacyjnych do utylizacji. Utylizacja w zakładzie ZUOP to 248 zł od sztuki, dlatego Wykonawcy muszą znać dokładną ilość, żeby odpowiednio skalkulować ofertę.
3. Czy w zakresie objętym przetargiem należy przewidzieć sterowanie innymi systemami typu: oddymianie, kontrola dostępu, wentylacja, winda. Jeżeli tak, to proszę o wskazanie jakimi.
4. Czy udostępni Państwo aktualne podkłady budowlane w wersji DWG wybranemu Wykonawcy?
5. Czy na czas realizacji Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie na niezbędne narzędzia, materiały do realizacji?”

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

- Ad 1. Centrala Polon 4900 1438/CPD/0148/ kod 270PC1310. Weryfikacja wolnych pętli jest po stronie Wykonawcy.
- Ad 2. Ilość czujek jonizujących do utylizacji: do 50 szt
- Ad 3. Należy rozróżnić istniejące systemy p.poż, w tym: oddymiania klatek schodowych - łącznie z elektrozachwytami i jeżeli jest taka potrzeba należy przewidzieć sterowanie tych elementów.
- Ad 4. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w wersji DWG.
- Ad 5. Wykonawcy zostanie udostępnione pomieszczenie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

Anna Wandzik