

Koronowo, dnia 21 lutego 2025 r.

ZP.271.1.5.2025

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. „**Budowa placu zabaw w miejscowości Sitowiec**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców w treści jak poniżej:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści maty przerostowe w kolorze czarnym? Maty w kolorze zielonym są trudno dostępne, a tym samym droższe.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga zastosowania mat przerostowych oraz ogrodzenia w kolorze zielonym.

Pytanie 2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zjeżdżalni do placu zabaw wykonaną z tworzywa LLDPE (tworzywo LLDPE nie nagrzewa się przy wysokich temperaturach i nie powoduje oparzeń skóry u bawiących się dzieci w dni upalne w porównaniu z zjeżdżalnią wykonaną z stali nierdzewnej).

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zjeżdżalni wykonanych z tworzywa LLDPE. Warunkiem jest aby zaproponowane zjeżdżalnie miały nie gorszą żywotność i funkcjonalność w stosunku do zaprojektowanego urządzenia.

Pytanie 3. Zamawiający wymaga okazania aktualnych certyfikatów zgodności urządzeń, które muszą być wydane w systemie akredytowanym. Nie ma, żadnych podstaw prawnych, które mówią o tym, że certyfikaty mają/muszą być wydawane w systemie akredytowanym lub też przez jednostki posiadające akredytację. W związku z powyższym, zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, czy Zamawiający dopuści certyfikaty innych jednostek certyfikujących, które nie posiadają akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji? Nadmieniam, iż w/w certyfikaty spełniają obowiązującą normę EN 1176.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wymaga certyfikatów wydanych przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Uzyskanie akredytacji przez jednostkę certyfikującą jest dowodem potwierdzającym, że jednostka ta posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, a prowadzone przez nią audyty certyfikacyjne są niezależne i obiektywne. Dzięki temu wydawane przez nią certyfikaty są wiarygodne i powszechnie uznawane na rynku.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza uzyskanie certyfikatów pomontażowych na urządzenia placu zabaw przez jednostkę posiadającą akredytację PCA? Żaden producent urządzeń na place zabaw w Polsce nie jest w stanie mieć w swojej ofercie wszystkich

zabawek innych producentów produkowanych seryjnie wraz z całą dokumentacją oraz certyfikatami. Zaznaczamy, że nasze zabawki zostaną zaprojektowane z zachowaniem wymiarów projektowych i specyfikacji materiałowej, a także funkcjonalność zabawek zostanie zachowana zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wszystkie zabawki będą wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 co będzie potwierdzone stosowną deklaracją zgodności z normą dla każdego urządzenia załączoną do oferty, a przed wyznaczeniem terminu na odbiór robót końcowych zostaną dostarczone certyfikaty.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że uzyskanie certyfikatu nastąpi przed montażem urządzenia w miejscu docelowym i nie wpłynie to na terminowość zadania. Dodatkowo Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę pozytywnego wyniku kontroli pomontażowej. Kontrola pomontażowa musi dotyczyć całego obiektu, tj. wszystkich urządzeń, nawierzchni, wyposażenia w celu oceny zgodności m. in. z normą dotyczącą placów zabaw PN-EN 1176 oraz nawierzchni PN-EN 1177 i norm powiązanych. Kontrola pomontażowa musi być wykonana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - jednostkę niezależną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze i związane z tym wydatki.

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz przedłuża termin składania ofert. Zmianie ulegają poniższe zapisy SWZ z dnia 11 lutego 2025 r.:

Rozdział XIII pkt 2, ppkt 8 lit. c) SWZ otrzymuje brzmienie:

„c) cena ofertowa musi zawierać w szczególności również:

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (w tym energia elektryczna, woda, odprowadzenie nieczystości itp.), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,
- koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż. placu budowy,
- koszty ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,
- koszty utrzymania wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi oraz urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,
- koszty związane z usunięciem odpadów niewykorzystanych przy inwestycji, i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu prowadzonych prac, składowanie na wysypisku śmieci, utylizacja itp.),
- koszty usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp. po zakończeniu robót,
- koszty wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni, w tym zasianie trawnika,
- koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów,
- koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,
- podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów,
- pozostałe koszty, niezbędne do poniesienia w celu kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- koszty kontroli pomontażowej placu zabaw, wykonanej przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - jednostkę niezależną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze i związane z tym wydatki.”

Rozdział XV pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **28.03.2025 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Rozdział XVI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na www.platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo> w myśl uPzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 28.02.2025 r. do godz. 09:00.**”

Rozdział XVI pkt 7 SWZ otrzymuje brzmienie:

„7. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2025 r. o godz. 10:00.**”

Zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.