



Gryfice, dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZDP.2311.03.2025.MG

Z-12

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.:

„Remont DP nr 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo”

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia oraz modyfikuje niektóre zapisy w SWZ na podstawie art. 286 ust. 1:

Pytanie nr 1

Dotyczy : Zmieniony PR poz. 22

Wykonawca wnosi o określenie zakresu prac renowacji rowów. Wg STWIORB należy wykonać umocnienie rowów poprzez kışkę faszynową, zaś w przedmiarze nie ma takiej informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż po wykonaniu poboczy należy wyprofilować skarpe rowu, ukształtowanie dna rowu wykonać o szerokości minimum 40 cm oraz wyprofilować przeciwskarpe, łącznie z humusowaniem oraz obsianiem trawą, aby w efekcie końcowym otrzymać rów trapezowy.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.

p.o. KIEROWNIKA

Magdalena Gromek