



# URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

WYDZIAŁ INWESTYCJI

I.7021.18.2025

Białobrzegi, dnia 08 kwietnia 2025r.

## Wszyscy uczestnicy postępowania

**Postępowanie: *Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego dla budowy budynku Centrum Rehabilitacji w Białobrzegach.***

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zadania pn. „**Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego dla budowy budynku Centrum Rehabilitacji w Białobrzegach**”, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

### Pytanie 1:

Czy Zamawiający będzie oczekiwał uwzględnienia w dokumentacji rozwiązań technicznych budowli ochronnej, a jeśli tak to schronu czy ukrycia doraźnego?

*Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji rozwiązań technicznych dotyczących budowli ochronnej, w tym schronu lub ukrycia doraźnego.*

### Pytanie 2:

Jaka jest wielkość pomieszczenia fizykoterapii? W Zapytaniu ofertowym jest mowa o podziale na sale i boksy. Prosimy o sprecyzowanie.

*Odpowiedź: Rolą projektanta będzie zaprojektowanie przestrzeni fizykoterapii, w której zmieszczą się następujące rodzaje zabiegów:*

*- 4 stanowiska: Elektroterapia (prądy) oraz ultradźwięki z wykorzystaniem urządzeń: Etius LM, Kabel, Physio 100A, Physsio GO Lite SONO, Głowica 1cm<sup>2</sup>, Głowica 4cm<sup>2</sup>, Głowica, bezobstługowa, Leżanki drewniane 4 szt.*

*- 3 stanowiska: światłolecznictwo (solux) z wykorzystaniem urządzeń : Solux Lumia, leżanka drewniana 3 szt., lampa BIOPTON.*

*- 1 stanowisko: laseroterapia,*

Adres: Plac Zygmunta Starego 9  
26-800 Białobrzegi  
woj. mazowieckie  
Tel./fax 48 613 24 72



NIP 798 12 51 885  
REGON 000527641  
<http://www.bialobrzegi.pl>  
e-mail: [bialobrzegi@bialobrzegi.pl](mailto:bialobrzegi@bialobrzegi.pl)

-2 stanowiska: magnetoterapia z wykorzystaniem urządzeń: *Physio MG 825, Aplikator szpulowy CS 35, Aplikator szpulowy CS 60, Stolik pod aplikator CS 35, Stolik pod aparat, Leżanka drewniana 2 szt.*

- 1 stanowisko: krioterapia ciekły azot z wykorzystaniem urządzenia : *Kriopol R Bryza II,*

- 2 stanowiska: drenaż limfatyczny, fala uderzeniowa z wykorzystaniem urządzeń: *POWER Q1000PREMIUM, Impactis Mx, EnPlus2 przenośna, SHOCK MASTER 500.*

*Zamawiający jest zainteresowany funkcjonalnym łączeniem stanowisk, tak aby na jednym stanowisku mogły być wykonywane różne zabiegi.*

**Pytanie 3:**

Czy znana jest wymagana powierzchnia pomieszczenia kinezyterapii?

*Odpowiedź: Rolą projektanta będzie zaprojektowanie przestrzeni Kinezyterapii, w której zmieszczą się następujące rodzaje zabiegów:*

- 3 stanowiska UGUL z pełnym oprzyrządowaniem z wykorzystaniem następujących urządzeń: *Podwieszka NEURAC + leżanka, stanowisko bieżni, stanowisko trzech cykloergometrów, stół do terapii ręki MANUS, LUSTRO, kształtki rehabilitacyjne, piłki rehabilitacyjne, drabinki, materace.*

**Pytanie 4:**

Jaka ilość stanowisk masażu ma się znaleźć w gabinecie masażu?

*Odpowiedź: 1 stanowisko*

**Pytanie 5:**

Jakie będzie zatrudnienie w Centrum Rehabilitacji?

*Odpowiedź: do 10 osób.*

**Pytanie 6:**

Na jaką ilość personelu należy przewidzieć pomieszczenia w Centrum Rehabilitacji (m.in. pokój socjalny, ilość miejsca w szatni, WC)?

*Odpowiedź: do 10 osób.*

**Pytanie 7:**

Czy należy przewidzieć tylko 1 gabinet masażu?

*Odpowiedź: Tak.*

**Pytanie 8 :**

Czy budynek Centrum Rehabilitacji ma być powiązany z istniejącym budynkiem na działce?

*Odpowiedź: Powiązany ma zostać w zakresie zasilania mediami. Komunikacyjnie stanowić będzie odrębny budynek, niepołączony z istniejącym.*

**Pytanie 9 :**


Czy znana jest przewidywana powierzchnia użytkowa budynku Centrum Rehabilitacji?

*Odpowiedź: Na tym etapie nie jest znana. Wynikać będzie z powierzchni funkcjonalnych w budynku.*

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy  
  
**Adam Bolek**

