

PWiK/W/2024/.....5645...../DT/W/2024/2815

Gliwice, dnia 17.10.2024 r.

DT/3421/2024

S/WT/24/525

Inwestycja własna

**Dotyczy: wstępne wytyczne dla zadania, pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Zawadzie” – pozycja 1.16.12
(Inwestor: PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach)**

Podajemy wytyczne dla inwestycji jw.:

1. Doprowadzenie wody przewidzieć z końcówki sieci wodociągowej PE Ø 110 mm usytuowanej w poboczu ul. Miodowej, po stronie numerów nieparzystych. W załączeniu przekazujemy szkic powykonawczy z zaznaczoną końcówką ww. sieci.
2. Sieć wodociągową o długości ok. 85 m przewidzieć z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy Ø 110 mm do połowy dz. nr 667/156 przy ul. Miodowej i zakończyć ją ślepym kołnierzem. Poglądową trasę sieci pokazano na planie sytuacyjnym dołączonym do nin. pisma.
3. Projektowaną sieć wodociągową wyposażać w hydrant podziemny DN80 na końcówce z zasuwą odcinającą na odgałęzieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. W miejscu wcinki do przewodu wodociągowego należy przewidzieć zasuwę liniową DN100 w obudowie ziemnej.
5. Zagłębienie przewodu wodociągowego powinno uwzględniać głębokość przemarzania gruntu. Teren obsługiwany przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z normą PN-81/B-03020 jest zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego należy przyjmować następujące minimalne przykrycie, tj. odległość od rzędnej terenu do rzędnej wierzchu rury 1,40 m bez względu na średnicę. Przewód należy układać na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypać 30 cm warstwą piasku.
6. W przypadku wykonywania przewiertów, przecisków należy stosować rury typu PE100 SDR11 w wersji do przewiertów lub o podobnych technicznie właściwościach.
7. Nad wodociągiem 30 cm od jego górnej krawędzi winna być zastosowana taśma PVC z wkładką metalową szerokości 20 cm koloru zielonego.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny

2. Szkic

Kopia:

DT aa. K.M. + plan sytuacyjny + szkic

KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU SIECI
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Weronika Przybycin

ST. SPECJALISTA
ds. nadzorowania projektów

Ewa Suchaja-Witek

18.10.2024 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail: bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

DT/3421/2024

S/UT/24/525

34/2022 (Apr. B.)

MAPA SYTUACYJNA

Dotyczy opracowania dokumentacji projektowej: Budowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Zawadzie

(pozycja w planie wieloletnim 1.16.12)



- propozycja lokalizacji trasy sieci wodociągowej

