

PWiK/W/2024/.....5499/DT/W/2024/2848
DT/3485/2024
S/WT/24/531

Gliwice, dn. 22.10.2024 r.

Inwestycja własna

Dot.: wstępnych założeń dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Daszyńskiego (na zachód od ulicy Lekarskiej) w Gliwicach”

Podajemy wytyczne dla inwestycji jw.:

1. Należy wybudować odcinek sieci wodociągowej z włączeniem do sieci wodociągowej stalowej Ø80 mm usytuowanej w rejonie skrzyżowania ulic Lekarskiej – Ekonomistów i poprowadzić ją do wysokości budynku przy ul. Daszyńskiego 417G.
2. Sieć wodociągową przewidzieć z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy Ø110.
3. Projektowaną sieć wodociągową wyposażać w hydranty podziemne DN80 z zasuhami odcinającymi na odgałęzieniach.
4. W miejscu wcinki do sieci wodociągowej stalowej Ø80 mm należy przewidzieć zasuwę odcinającą bezdławicową w obudowie ziemnej.
5. Zagłębienie przewodu wodociągowego powinno uwzględniać głębokość przemarzania gruntu. Teren obsługiwany przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z normą PN-81/B-03020 jest zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego należy przyjmować następujące minimalne przykrycie, tj. odległość od rzędnej terenu do rzędnej wierzchu rury 1,40 m bez względu na średnicę. Przewód należy układać na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypać 30 cm warstwą piasku.
6. Przy wykonywaniu przewiertów, przecisków należy stosować rury typu PE100 SDR11 w wersji do przewiertów lub o podobnych technicznie właściwościach.
7. Nad wodociągiem 30 cm od jego górnej krawędzi winna być zastosowana taśma PVC z władką metalową szerokości 20 cm koloru zielonego.
8. Sieć wodociągową należy przewidzieć w drodze dojazdowej do przedmiotowej nieruchomości zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zachowując przepisowe odległości od istniejącej i projektowanej infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

ST. SPECJALISTA
ds. nadzoru nad projektami

Ewa Suchaja-Witek

23.10.2024 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail: bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

9. Należy przełączyć do projektowanej sieci przyłącza wodociągowe z budynków przy ul. Daszyńskiego 417D, 417E, 417F, 417G, 417H oraz 423H oraz przewidzieć do likwidacji istniejący przewód wodociągowy PE Ø63 mm.

Z poważaniem

KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU SIECI
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Weronika Przybycin

Sprawę prowadzi: Emilia Wojtaszek, tel. 32 428 45 12

Załączniki:

1. Mapa

Kopia:

1. DT aa. + mapa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biurow Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854



