BUDYNEK ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCE PIESZE PRZEJŚCIE PODZIEMNE szer. ok. 4.95m

istniejąca konstrukcja przejścia

proj. korytko kablowe doprowadzić do najbliższej oprawy SKM w celu pozniejszego umożliwienia zasilenia lotemów z instalacji SKM

obrys części nadziemnej istniejącej konstrukcji wyjścia z tunelu do rozbiórki

22.31(projekt)

połączenie z tunelem istniejącym

BUDYNEK ISTNIEJĄCY DO ROZBIÓRKI

GRANICA TERENÓW KOLEJOWYCH I MIEJSKICH

BUDYNEK DO ROZBIÓRKI

+24.49(istn)

+26.49(istn)

Przejście dla pieszych

171.40m2 pos. betonowa lub kamienna

Przejście przewodu wody zimnej przez ścianę sanitarnego

OBRYS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU TOALET

przepust elektryczny HSRW0 przybliżona rzędna osi otworu ok.25,36 lokalizację dopasować do zbrojenia ścian

BUDYNEK ISTNIEJĄCY DO ROZBIÓRKI

wnęka na rozdzielnicę dźwigu 35x57,5x10 (szer.xwys.xgł.)

górna krawędź wnęki na wys +23,95

dylatacja konstrukcji

proj. YKXS 5x16 – przejście do dołu szczelnym

krawędź obniżonego stropu

kan. sanitarna Dn160 PVC SN12 z węzła sanitarnego

przejście przez ścianę Dn160 PE-HD

+ 21,23

+ 22,06

+ 21,77

+ 21,13

+ 20,79

+ 21,37

+ 22,28

+ 21,13

+ 21,67

+ 21,67

Odwodnienie liniowe wyposażone w ruszt żeliwny o klasie obciążeń D 400

ODWODNIENIE LINIOWE POZ. 22.06

ODWODNIENIE LINIOWE POZ. 22.28

ODWODNIENIE LINIOWE POZ. 22.505

ODWODNIENIE LINIOWE poz. 22.48 (tł)

Pompownia ścieków sanitarnych

Hydrant przeciwpożarowy Dn33

hydrant HP 33

Wentylator oddymiający strumieniowy

Stała kurtyna dymowa na wysokości 2,0m

stała kurtyna dymowa od wysokości 2.0m

ryflowanie kierunkowe posadzki dla osób niepełnosprawnych

oznakowanie komunikacji pieszej na posadzce

Wentylator oddymiający strumieniowy ø80 stal w.p.

WG-22.EN+WG-15.EN

160 PE-HD

80 PE-HD ø32 stal w.z. ø80 stal w.p.

STOJAKI NA ROWERY 4 SZTUKI 8 ROWERÓW

STOJAKI NA ROWERY 10 SZTUK 20 ROWERÓW

STACJA NAPRAWY ROWERÓW MIN 1,0x2,5m Wentylator oddymiający strumieniowy

Napływ powietrza – pow. min. 15m2

Otwór w ścianach bocznych zjazdu zgodnie z projektem architektury

Rampa wjazdowa

Rampa wyjazdowa

otwór na nawiew parametry wg rys. D04c

otwór na nawiew min 0.8m2 parametry wg rys. D04d

140 MIEJSC PARKINGOWYCH

0.1 Hala parkingu podziemnego 3086.76m2 pos. betonowa

SD1 SD2

Otwór w stropie dla wentylacji oddymiającej

kanał wyrzutowy wentylacji oddymiającej

kanał wyrzutowy wentylacji bytowej

krawędź podwyższonego stropu

zapora

Klapa przeciwpożarowa wg rys. D04e

otwór 1600x1100 +23,900

otwór 1600x1100 +24,585

otwór 1900x1100 +24,585

otwór 1600x1100 +29,000

Pomieszczenie centrali wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna wywiewna wentylacji bytowej i oddymiającej parkingu o wydajności 51200m3/h

Centrala wentylacyjna nawiewna wentylacji bytowej i oddymiającej parkingu o wydajności 51200m3/h

KW 1200x2000 +24,465

KW 1200x2000 +24,465

otwór 1300x700 +24,465

otwór 24x24 +24,465

otwór 1300x700 +24,465

otwór 1300x700 +24,465

otwór 1300x700