



Wyłączniki	Q5	Q6
Praca normalna	Z	0
Brak nap. sieci 2, agregat nie pracuje	Z	0
Brak nap. sieci 2, agregat pracuje	0	Z
Brak nap. sieci 1+2	Z	0

Wyłączniki	Q1	Q2	Q3	Q4
Praca normalna	Z	Z	0	0
Brak nap. sieć 1	0	0	Z	Z
Brak nap. sieć 2	0	0	Z	Z
Brak nap. sieci 1+2	0	0	Z	Z
Wyłączenie poż.	0	0	0	0



ELEKTROKOR Paweł Korytnicki
tel. 509 801 955
mail: biuro@elektrokor.pl
NIP: 957-086-75-16

Budowa węzła integracyjnego i publicznego Parkingu
związanego z obsługą ruchu drogowego
w Gdyni Chyloni

Rozdzielnica Główna

Kierownik Zespołu Elektrycznego
upr. bud. nr POM/01182/P.OOE/14