

A3.3.2.4

# PROTOKOŁY ODBIORU ROBÓT



Gdynia, dnia 29.10.2021r.

## PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO WYKONANYCH ROBÓT

Przedsięwzięcie: „Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdynia Chyloni . Zadanie 1 – parking podziemny”

Nazwa opracowania:

Projekt instalacji elektrycznych

Zamawiający/Inwestor:

Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Szczegółowy zakres robót:

- 1) Budowa wlv oraz instalacji elektrycznych z rozdzielniami elektrycznymi
- 2) Budowa instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
- 3) Budowa zasilania branży sanitarnej
- 4) Budowa uziomu fundamentowego
- 5) Budowa instalacji gniazd wtykowych
- 6) Budowa instalacji zasilania dźwigu osobowego

Lokalizacja: Gdynia, ul. Plac Dworcowy

W dniu 29.10.2021r. przeprowadzono odbiór techniczny wykonania powyższych robót


Komisja w składzie:

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Dariusz Bocian
2. Roverpol Sp. z o.o. – Łukasz Pałubiński
3. Elkama Andrzej Grabiński - Andrzej Grabiński

## UWAGI:

Komisja w składzie j.w po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdza, że zostały wykonane (nie) zgodnie z dokumentacją projektową, bez usterek ( z usterkami).

Podpisy członków komisji:

1.  .....

**ROVERPOL SP. Z O.O.**  
ul. Wincentego Rzymowskiego 30/221  
02-697 Warszawa  
NIP: 521 377 44 90

2. ....

 **ELKAMA**  
Instalacje Elektryczne  
Andrzej Grabiński  
84-240 Reda ul. Wczasowa 42  
REGON 193092688 NIP 588-162-69-07

KIEROWNIK BUDOWY  
Szymon Zygmanski  
upr. bud. nr POM/0104/OWOD/09  
do kierowania robotami bud. bez ograniczeń  
w zakresie drogowym

Gdynia, dnia 08.12.2021r.

## PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO WYKONANYCH ROBÓT

Przedsięwzięcie: „Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdynia Chyloni . Zadanie 1 – parking podziemny”

Nazwa opracowania:

- 1) Projekt instalacji elektrycznych
- 2) Projekt wykonawczy architektury budynku publicznego parkingu podziemnego i toalet ogólnodostępnych w ramach projektu węzła integracyjnego związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdyni Chyloni – zadanie I

Zamawiający/Inwestor:

Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Szczegółowy zakres robót:

- 1) Budowa instalacji oświetleniowej przejścia podziemnego sterowanej za pomocą zegara astronomicznego zamontowanego w instalacji PKP SKM
- 2) Montaż tablic informacyjnych

Lokalizacja: Gdynia, ul. Plac Dworcowy / przejście podziemne

W dniu 08.12.2021r. przeprowadzono odbiór techniczny wykonania powyższych robót

Komisja w składzie:


1. Roverpol Sp. z o.o. – Michał Sikorski
2. Roverpol Sp. z o.o. – Bartosz Kowalski
3. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - Dominika Szablowska
4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - Tomasz Piękoś


### UWAGI:

Wykonawca po zakończeniu inwestycji przekaze do PKP SKM dokumentację powykonawczą dotyczącą powyższego zakresu, w tym ( pomiary natężenia, dokumentacja jakościowa, schemat zasilania, powykonawczy rzut kondygnacji wraz z rozmieszczeniem urządzeń oświetlenia instalacji oraz lokalizacji tablic informacyjnych)

Komisja w składzie j.w po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdza, że zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, bez usterek.

Podpisy członków komisji:


1. 

2. 

Młodszy specjalista ds.  
nawierzchni i podtorza

3.   
mgr inż. Dominika Szablowska

STARSZY SPECJALISTA  
ds. elektroenergetycznych

4.   
mgr inż. Tomasz Piękoś



Nazwa Zadania:	Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia – budowa parkingu podziemnego
Zamawiający:	Urząd Miasta w Gdyni
Wykonawca:	ROVER POL
Podwykonawca:	ELKAMA Instalacje Elektryczne

**Protokół nr 01/E/2020 odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu**

Spisany w dniu 21.06.2020 r. w Gdańsku

Komisja w składzie:

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
2. Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy
3. Przedstawiciel Podwykonawcy

**ROVERPOL SP. Z O.O.**  
ul. Wincentego Rzymowskiego 30/221  
02-697 Warszawa  
Instalacje Elektryczne  
Andrzej Grabiński  
84-240 Reda, ul. Wczasowa 42  
REGON 193092660 NIP 588-162-69-07

1. Dokonano odbioru robót, stwierdzając iż Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz warunkami kontraktu:
2. Bednarkę 30x4 ułożono na głębokości wskazaną w dokumentacji.
3. Bednarkę 30x4 ułożono zgodnie z rysunkiem E.4 Dokumentacji wykonawczej.
4. Bednarkę połączono za pomocą spawów i zabezpieczono antykorozyjnie.

Jakości wykonanych robót: **dobra**

1. Roboty zostały odebrane i przekazane do kolejnej fazy robót.
2. Uwagi:

Protokół po przeczytaniu podpisano:

1. Parubinski

**ROVERPOL SP. Z O.O.**  
ul. Wincentego Rzymowskiego 30/221  
02-697 Warszawa  
NIP: 521 377 44 90

**ELKAMA**  
Instalacje Elektryczne  
Andrzej Grabiński  
84-240 Reda, ul. Wczasowa 42  
REGON 193092660 NIP 588-162-69-07

KIEROWNIK BUDOWY  
Szymon Zygmanski  
upr. bud. nr POM/0104/OWOD/09  
do kierowania robotami bud. bez ograniczeń  
w specjalności drogowej