



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Numer postępowania: ZP.271.19.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ_15

Dotyczy postępowania: „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”
(numer postępowania: ZP.271.19.2024)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udziela wyjaśnień:

Pytania do Zamawiającego

Proszę o doprecyzowanie systemu sterowania wodą zmieszaną dla umywalek i natrysków w remontowanych pomieszczeniach. Z rysunku S1.1 PW-1A wynika zastosowanie elektronicznego zespołu mieszającego Rada Outlook (moduł sterujący Outlook, wylewki natryskowe oraz umywalkowe z elementami piezoelektrycznymi). Z rysunków nr PW ARCH 33Z2.1 i 34 Z22.2. wynika zastosowanie baterii umywalkowych z poza w/w systemu - baterie czasowe firmy Delabie. Wobec powyższego, w związku ze znacznymi kosztami systemu Rada Outlook proszę o sprecyzowanie rozwiązania systemu przygotowania wody zmieszanej.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się zastosowanie elektronicznego zespołu mieszającego.

ZATWIERDZAM

Z up. BURMISTRZA
/-/ Daniel Iwański /-/
ZASTĘPCA BURMISTRZA