



Bydgoskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

Bydgoszcz, dnia 05.11.2024 r.
L.dz. 475/DI/MF/2024/2256

Dotyczy: Roboty budowlane – Wykonanie robót budowlanych wybudowanie dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych przy ul. Leona Połusznego 5 i 9 w Bydgoszczy

Pytanie Nr 2 z dnia 05.11.2024r.

Prosimy o informację, z jakiego materiału mają być wykonane ścianki działowe – RIGIROC gr. 10 i 8 cm, czy SILKA gr. 12 i 8 cm?

Odpowiedź:

Ścianki działowe należy wykonać z betonu komórkowego o grubości 8 i 12cm.

Informujemy również, że zostały uzupełnione materiały pomocnicze o projekt architektury w wersji edytowalnej.

Z poważaniem

Łukasz Grucholski

Przewodniczący Zarządu
Bydgoskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz
tel. 52 320 14 10
fax 52 320 14 20

Regon 091510523
NIP 953-19-72-315
KRS 0000070489
Kapitał zakładowy
79.766.000,00PLN

www.btbs.pl

Bydgoski Rok
NATO i JFTC



BYDGOSZCZ
MIASTO
MUZYKI



unesco
Member of
the Creative Cities Network