

Stargard 16.04.2025 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Dotyczy: postępowania **Dostawa kabli elektrycznych na potrzeby Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.**,  
znak sprawy: **NP-50-4/2025**

W dniu 16 kwietnia 2025 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści zapytania ofertowego. Działając na podstawie § 26 ust. 1 i 4 *Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.*, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Proszę o informację czy istnieje możliwość zamiany kabli YKY na YKXS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamianę kabla YKY na YKXS.

**Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego.**

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY  
  
Piotr Tomczak