

Wojaszówka, dnia 11.09.2024 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Wojaszówka**  
Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka,  
NIP 6842366213, REGON 370440608,

**Wszyscy zainteresowani**

## **INFORMACJA nr 5**

### **Dotyczy: „Rozwój opieki przedszkolnej w gminie Wojaszówka” – Część nr 1 GP Odrzykoń**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dzień dobry prosimy o dołożenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej na GP ODRZYKOŃ

#### **Odp. 1**

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej w załączeniu.

Należy skorygować przedmiary – nazwa przedmiaru „Przebudowa Przedszkola z przystosowaniem do obowiązujących przepisów PPOŻ”

#### **Dział 1.4 Stolarka okienna i drzwiowa**

d.1.4.14 należy skorygować przedmiar na 2,40\*1,70 szt. 3 = 12,24 m2 okno EI 60

d.1.4.16 wymiar drzwi do ujęcia w branży elektrycznej 1,35\*2.15 szt. 1 = 2,90 m2 drzwi EI 60

d.1.4.17 wymiary drzwi wewnętrznych aluminiowych z przeszkleniem górnym 90 x 200 szt. 2 EIS 30 = 3.60 m2







d.1.4.18 wymiary drzwi wewnętrznych aluminiowych 2,35 x 1,83 szt. 1 EI 60 = 6,65 m2

d.1.4.19 wymiary drzwi wewnętrznych aluminiowych pełnych 0,90 x 2,00 szt. 3 EIS 30 = 5,40 m2

Poza zestawieniem należy dodatkowo uwzględnić :

- Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe kolor brązowy, górą szyby bezpieczne, dołem panel, samozamykacze, zamek, antaba lub klamka wymiar 2,10 x 2,10 m szt. 1 ( poz. kosztorysu d.3/33 Rozwój opieki przedszkolnej w gminie Wojaszówka – rob. remontowe )
- Ościeżnice systemowe szerokości 12-18 cm światło 90 cm szt. 3.00 ( poz. kosztorysu d.3/30 Rozwój opieki przedszkolnej w gminie Wojaszówka – rob. remontowe )
- Ościeżnice systemowe szerokości 25-30 cm światło 90 cm szt. 17.00 ( poz. kosztorysu d.3/31 Rozwój opieki przedszkolnej w gminie Wojaszówka – rob. remontowe )
- skrzydła drzwiowe białe MDF o wzmocnionej konstrukcji z sztyldami, zamkami i klamkami szerokości 90 cm szt. 20 ( poz. kosztorysu d.3/32 Rozwój opieki przedszkolnej w gminie Wojaszówka – rob. remontowe )

**WÓJ**  
**Rafał Bobala**

<b>Drzwi zewn. EI 60</b> światło przejścia przy otwarciu skrzydła czynnego min 900 / 2000	<b>Drzwi wewn. EI 60</b> światło przejścia przy otwarciu każdego ze skrzydeł min 900 / 2000	<b>Drzwi EIS 30</b> światło przejścia 900 / 2000	<b>OKNO EI 60</b> 170 / 240	<b>OKNO EI 60</b> 170 / 240	<b>OKNO EI 60</b> 170 / 240	<b>OKNO ODDYMIAJĄCE</b> 140 / 160
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium lub stal	aluminium lub stal	aluminium lub stal	
<b>SKRZYDŁO CZYNNE LEWE</b>	<b>PRAWO / LEWE</b>	<b>PRAWO</b>	<b>NIEOTWIERALNE</b>	<b>ROZWIERNIE ( 1 SKRZYDŁO)</b> (MONTAŻ W POM. SANITARNYCH)	uchyłne	
						
1 szt.	1 szt.	3 szt.	3 szt.	2 szt.	1 szt.	
brąz - jak istniejące	brąz - jak istniejące	RAL 9003 - biały	RAL 9003 - biały	RAL 9003 - biały	grafit	
<b>DRZWI EWAKUACYJNE</b> Stalarka AL, ciepła, ościeżnica wewnętrzna, przeszklona, szyba zewnętrzna ESG, szyba wew. VSG, Umin = 1,3 W / m²K, okucia stalowe, klamka + okucie - standard, wejście z klucza, wyjście z klamki, siłownik, <b>zintegrowane z systemem oddymiania</b>			- parapety wewnętrzne, aglomarmur, gr. 28 mm - parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr.0,7 mm - przed wykonaniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na miejscu		Okna dachowe oddymiające zintegrowane z systemem oddymiania klatki schodowej, należy dobrać system sterowania	