



INDEKS OPRAW OŚWIETLENIDWYCH

Oprawy LED 1200x1200x80 mm montowane na zawieszach ok. 1,2m moc oprawy nie przekraczająca 123W miń strumień oprawy 8200lm

TEMAT		Sala konferencyjna w budynku Zespółu Szkół w Resku przy ul. Wojska Polskiego 71			
INWESTOR	GMINA RESKO Ul. Rynek 1, 72-315 RESKO			DATA 02.2021	
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR UPR.	PODPIS		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jarosław Zienkiewicz	ZAP/0223 PWBE/18			
SPRAWDZIŁ					
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jarosław Zienkiewicz	ZAP/0223 PWBE/18			
TREŚĆ	modernizacja oświetlenia sali konferencyjnej				

NR RYS.

E1

Ochrona dodatkowa przed dotykami pośrednimi:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-C-S