

METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481

Nr sprawozdania: CT/21/0077 22.07.2021

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Inwestor:

Nazwa Zadania :

Rozpoznanie do prac projektowych na drodze powiatowej j nr 3060P, odc. Kozarzew
Radwaniec Granica Powiatu

Lokalizacja badania: wg mapki, punkt 4, posesja 24

Data badania: 22.07.2021 metoda wiercenia: świder ręczny/RKS

Lp.	Obserwacje wody	Przelot warstwy [m]		Miąższość warstwy [m]	OPIS GRUNTU			
	Obecność wody + na dnie otworu -	od	do		Rodzaj zalegającego materiału	Barwa	Wilgotność	ID/IL
1		0,0	3,0	3,0	Pd-piasek drobny	brązowa	W	0,54 śr. zagęszczony
2				0,0	-	-	-	-
3				0,0	-	-	-	-
4				0,0	-	-	-	-
KONIEC ODWIERTU					Głębokość: 3,0 m			

DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI

Uwagi:

Podłoże gruntowe stanowią piaski drobny. Stan gruntu o stopniu śr.Zagęszczonym . Nie zainwentaryzowano wody.
Pdłoże kwalifikuje się do warunków prostych .

Badanie wykonał(a):

Dariusz Bobrowski 22.07.2021

Dodatkowy nadzór prowadził:

Bartosz Wysocki