

Gmina Grudziądz

Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

[nazwa zamawiającego, adres]

ZP.271.1.4.2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

ZAWIADOMIENIE

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

1) Pkt. 6.1 ppkt 6.1.4 1) SWZ otrzymuje brzmienie:

1) „Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż **w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie **lub modernizacji sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o minimalnej średnicy 90 mm oraz o długości minimum 2500 mb**;

b) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie stacji podnoszenia ciśnienia lub tłoczni ścieków o parametrach nie gorszych niż

- wydajność (przepływ) 24,00 m³/h
- wysokość podnoszenia 61,27 m sł.w.
- liczba pomp min. 3 szt.
- zbiornik **podziemny** żelbetonowy, polietylenowy lub stalowy o pojemności nie mniejszej niż 9 m³

Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej może wskazać roboty wykonane odrębnie lub w ramach jednej inwestycji.

2) Pkt. 14.4. SWZ otrzymuje brzmienie:

"Termin składania ofert: 05.03.2025 r., godz. 11:00."

3) Pkt. 14.5 SWZ otrzymuje brzmienie:

"Termin otwarcia ofert: 05.03.2025 r., godz. 11:05"

4) Pkt 15.1.SWZ otrzymuje brzmienie:

"Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.04.2025 r."

Zamawiający

ZASTĘPCA WÓJTA

Jacek Zyglewicz