

## Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr.1

### „Przegląd systemów wentylacji w tunelu”

#### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja 9 szt. Wentylatorów wraz z klapami tunelowymi i przy wentylatorowymi zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do OPZ zainstalowanych w tunelu pod Świną w Świnoujściu.

2. Termin wykonania zamówienia: **15.12.2025r.**

3. **Wykonawca** oświadcza iż posiada autoryzację producenta wentylatorów firmy ZITRON do wykonywania przeglądów i konserwacji wentylatorów.

4. **Wykonawca** zapewni właściwą organizację i koordynację prac.

5. **Wykonawca** zapewni check listy do kontroli pośrednich dla **Zamawiającego**.

6. **Wykonawca** wykona przegląd i konserwację systemów i urządzeń wymienionych w OPZ zgodnie z DTR producenta i jego aktualnymi zaleceniami dotyczącymi wymaganych przeglądów oraz wymieni zużyte w wyniku eksploatacji elementy takie jak oleje smary pierścienie segera śruby itp.

7. **Zleceniodawca** zabezpieczy dwa podnośniki koszowe i jeden teleskopowy we własnym zakresie niezbędny do wykonania zlecenia i udostępni go **Wykonawcy** jedynie do prac opisanych w OPZ.

8. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizacji zamówienia.

9. **Wykonawca** zobowiązuje się do dostarczenia **Zamawiającemu** dokumentów w formie elektronicznej oraz papierowej sporządzonej podczas przeglądu zgodnie z wytycznymi producenta, sporządzonych w języku polskim (nie dopuszcza się tłumaczeń przy pomocy translatorów i innych urządzeń elektronicznych).

10. Najpóźniej na 1 dzień przed przystąpieniem do prac **Wykonawca** przedstawi **Zleceniodawcy** listę pracowników wykonujących prace, wraz z ich niezbędnymi uprawnieniami (SEP i inne wymagane) i ich stanowiskami oraz listę pojazdów i maszyn niezbędnych do wykonania przeglądu (podnośniki, dźwigi itp.). Lista ta nie może zostać

w żaden sposób modyfikowana, a sprzęt i pracownicy nie znajdujący się na liście nie mogą przebywać w tunelu podczas wykonywania prac.

11. Na czas wykonywania przeglądu **Zamawiający** wyłączy tunel z eksploatacji w uzgodnionych z **Wykonawcą** terminach jednak prace te mogą być wykonywane jedynie w porze nocnej tj. od godziny 22:30 do godziny 05:00 dnia następnego. Podane godziny są godzinami zamknięcia i otwarcia tunelu więc **Wykonawca** musi opuścić tunel wraz ze sprzętem w takim czasie, aby **Zlecniodawca** mógł otworzyć tunel o godz. 05:00. **Zamawiający** dopuszcza w czasie wykonywania prac ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz ewentualnie komunikacji miejskiej więc **Wykonawca** musi prowadzić prace w sposób nie utrudniający ruch pojazdów uprzywilejowanych.
12. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego działań na całym obiekcie należącym do **Zamawiającego** w związku z tym **Wykonawca** na żądanie **Zamawiającego** przedstawi **Zamawiającemu** aktualną polisę ubezpieczeniową obejmująca zakres wykonywanych prac na kwotę ubezpieczeniową minimum **500.000,00 zł**

**Dane techniczne urządzeń podlegających przeglądowi:**

**1. Wentylatory strumieniowe:**

- a) Ilość: 6 szt.
- b) Producent: ZITRON
- c) Model: JZR 12,5-54/4
- d) Moc znamionowa: 54kW
- e) Rewersyjność: dwukierunkowy

**2. Wentylatory osiowe:**

- a) Ilość: 3 szt.
- b) Producent: ZITRON
- c) Model: ZVN 1-18-315/4
- d) Rewersyjność: jednokierunkowy.
- e) Moc znamionowa: 315kW.

**3. Kłapy wentylacyjne:**

- a) 3 szt klap wentylatorowych
- b) 18 szt klap dymowych,

**4. 9 szt rozdzielnic zasilająco-sterujących wraz z wyposażeniem wentylacji oddymiającej.**

Dokumentacja techniczna dotyczących zakresu prac:

Załączniki od nr. 1 do nr. 5

Inspektor  
ds. zamówień publicznych  
*mgr Dorota Włodarczyk*

DYREKTOR  
*CK*  
KRZYSZTOF GÓRKIEWICZ

Inspektor DUT  
*Przemysław Jundziłł*

## Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr.2

### *„Przegląd i serwis wentylacji budynków, galerii technicznych oraz systemu różnicowania ciśnień”*

1. **Wykonawca** oświadcza iż posiada autoryzację producenta wentylatorów do wykonywania przeglądów i konserwacji.
2. Termin wykonania: **30.06.2025**
3. **Wykonawca** zapewni właściwą organizację i koordynację prac.
4. **Wykonawca** zapewni check listy do kontroli pośrednich dla **Zamawiającego**.
5. **Wykonawca** wykona przegląd i konserwację systemów i urządzeń wymienionych w OPZ zgodnie z DTR producenta oraz jego aktualnymi zaleceniami dotyczącymi wymaganych przeglądów.
6. **Wykonawca** oświadcza iż posiada autoryzację producenta urządzeń do wykonywania przeglądów gwarancyjnych.
7. Na 7 dni przed przystąpieniem do prac **Wykonawca** prześle **Zleceniodawcy** harmonogram prac z wyszczególnieniem ilości pracowników, oraz listą osób biorących udział w pracach wraz z ich uprawnieniami na adres e-mail: [p.jundzill@zdmiz.swi.pl](mailto:p.jundzill@zdmiz.swi.pl) oraz [dut@zdmiz.swi.pl](mailto:dut@zdmiz.swi.pl)  
Pracownicy nie znajdujący się na liście, nie mogą przebywać na obiekcie podczas wykonywania prac.
8. **Wykonawca** przeprowadzi przegląd, analizę porównawczą z założeniami projektowymi, konserwację i czyszczenie urządzeń (jeśli zajdzie taka potrzeba wymieni filtry, które dostarczy **Zamawiający**) oraz sporządzi raport z wykonanych prac wraz z uwagami.
9. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego działań na całym obiekcie należącym do **Zamawiającego** w związku z tym **Wykonawca** na żądanie **Zamawiającego** przedstawi **Zamawiającemu** aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą zakres wykonywanych prac na kwotę ubezpieczeniową minimum **200.000,00 zł**

Dokumentacja techniczna dotyczących zakresu prac:

1. Budynek BCO załącznik nr. 6 do OPZ
2. Budynek TK-1 załącznik nr. 7 do OPZ
3. Budynek TK-2 załącznik nr. 8 do OPZ
4. Budynek TK-3 załącznik nr. 9 do OPZ
5. Przestrzeń techniczna UZNAM załącznik nr. 10 do OPZ
6. Przestrzeń techniczna WOLIN załącznik nr.11 do OPZ
7. Tunel drażony załącznik nr.12 do OPZ
8. System różnicowania ciśnień załącznik nr.12 do OPZ

Inspector  
The Corporation  
The City of New York