

PZP.262.11.2025.5.RGŚ

Olsztyn, 11.04.2025 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Okresowe przeglądy serwisowe agregatów kogeneracyjnych zainstalowanych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ:

1. Czy W zakresie przetargu na 24 miesiące jest przegląd R1 i R2 (dotyczy G1 i G2), jeśli nie tzn, że wykonawca nie wykonuje takowych przeglądów? Tylko E1, E2, E3 - pomimo, że w harmonogramie przeglądów w zał 1są takowe ujęte?

2. Poprosimy o udostępnienie harmonogramu przeglądów do G3 od stanu mth na dzień dzisiejszy. w zał 2 jest udostępniony harmonogram tylko do 60000 MTH.

Odpowiedź zamawiającego:

Ad. 1.

Niniejsze postępowanie obejmuje wykonywanie w okresie 24 miesięcy usług „Przeглядów Okresowych” oraz „Serwisu Na Miejscu” określonych w załączonym projekcie Umowy.

Zamawiający wyłączył z zakresu usługi „Przeглядów Okresowych” remonty częściowe oznaczone w Załączniku nr 1 do projektu Umowy (tj. harmonogramie przeglądów dla agregatów G1 oraz G2) symbolem R1 oraz R2 ze względu na specyfikę czynności o charakterze naprawczym oraz brak możliwości przewidzenia całkowitego zakresu prac niezbędnych do wykonania w ramach ww. remontów, a tym samym braku możliwości oszacowania ostatecznej wysokości kosztów ich przeprowadzenia.

Przedstawiony w Załączniku nr 1 harmonogram czynności dla remontów R1 oraz R2 zawiera minimalny zakres czynności do wykonania przewidziany przez producenta agregatów, natomiast faktyczny stan agregatów oraz niezbędny zakres czynności do przeprowadzenia w ramach ww. remontów zostanie określony przed ich rozpoczęciem i zlecony do wykonania podmiotowi wyłonionemu w niniejszym postępowaniu na zasadach usługi „Serwisu Na Miejscu”.

Przeгляды eksploatacyjne oznaczone w Załączniku Nr 1 symbolami E1, E2 oraz E3 znajdują się w zakresie usługi „Przeглядów Okresowych”.

Ad.2.

Przedstawiony harmonogram przeglądów dla agregatu G3, stanowiący Załącznik nr 2 do projektu Umowy obejmuje zakres czynności dla całego cyklu pracy agregatu od jego pierwszego uruchomienia do naprawy głównej oznaczonej symbolem R3, przewidzianego przy stanie licznika przepracowanych motogodzin wynoszącym 60000 jednostek.

Zdaniem Zamawiającego, po wykonaniu przeglądu R3 przy przebiegu 60000 motogodzin cykl pracy agregatu rozpoczyna się na nowo i dla kolejnych okresów pomiędzy remontami R3 należy nadal stosować harmonogram z Załącznika nr 2 przy wyznaczaniu terminów przeglądów na zasadzie określania przyrostu stanu motogodzin od jego stanu podczas wykonywania ostatniego remontu oznaczonego symbolem R3.