



GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

	Znak	Nasz znak	Data
Wasze pismo z dnia	-	WIIZP.271.2.2025.AJk.	20.03.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**WYMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA W PSP NR 2 W STRZEGOMIU**”.

W związku z pytaniami skierowanym do Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) Zamawiający przekazuje ich treść oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Dokumentacja projektowa określa wykonanie kotłowni przy zastosowaniu dwóch kotłów o łącznej mocy 320 kW natomiast w ekspertyzie p.poż jest mowa o pomieszczeniu kotłowni o mocy 160 kW a nie 320 kW jak określa to dokumentacja projektowa.

Odpowiedź:

Ekspertyza spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla kotłowni gazowej w budynku szkoły o mocy cieplnej powyżej 60kW. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz str. 3 ekspertyzy p.poż. należy wykonać dwa kotły o łącznej mocy 320 kW.

Pytanie 2

Czy dopuszczają Państwo możliwość spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez wykazanie zdolności technicznej do wykonania kotłowni gazowej o minimalnej mocy 100 kW, ale realizowanej w systemie kaskadowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie zdolności technicznej do wykonania kotłowni gazowej wykonanej w systemie kaskadowym dla dwóch kotłów gazowych stojących z zamkniętą komorą spalania, w tym jeden kocioł o minimalnej mocy 100kW. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kotłów o mniejszej mocy do o łącznej wartości 100kW.

Pytanie 3

Zazwyczaj po wykonaniu kotłowni przygotowujemy komplet dokumentów do złożenia w Urzędzie Dozoru Technicznego, jednak to inwestor formalnie je składa. My uczestniczymy w odbiorze razem z przedstawicielem inwestora. Wszystkie dotychczasowe dokumenty były wystawiane na inwestorów, co oznacza, że to oni uzyskują decyzję zezwalającą na eksploatację. Warto również zaznaczyć, że jeśli to wykonawca zgłosi urządzenia do UDT, to formalnie będą one na niego zarejestrowane i konieczne będzie późniejsze ich przekazanie inwestorowi. Czy w tym przypadku również oczekują Państwo od nas przygotowania

dokumentów, a następnie ich złożenia, czy pozostajemy przy standardowej procedurze, w której inwestor składa je we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić dopełnienie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem decyzji zezwalającej na eksploatację wymaganych kotłów i urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego. Wnioski przygotowuje i składa Wykonawca, a podpisuje Użytkownik/Zamawiający (zgodnie zapisem w rozdziale 2, pkt 2.5, ppkt 18 SWZ).

**Burmistrz Strzegomia
Krzysztof Kalinowski**

(Kierownik Zamawiającego)