



Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Korfanteo 11 w Jaworze”, w ramach programu Modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" - edycja 2024. (dofinansowano ze środków Budżetu Państwa)

Numer postępowania: ZP.271.5.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ_1

Dotyczy postępowania: „Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z przebudową kolumbarium w ramach zadania pn. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Korfanteo 11 w Jaworze”**

(numer postępowania: ZP.271.5.2025)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udziela wyjaśnień:

Pytania do Zamawiającego

Pytanie 1: Projekt umowy par. 3 pkt. 2 jako przedstawicieli Wykonawcy wymienia kierownika robót drogowych. SWZ w Warunkach udziału w postępowaniu w zakresie kwalifikacji zawodowej kadry technicznej nie określa wymogu dysponowania taką osobą, z zakresu określonego jako przedmiot zamówienia nie wynika również konieczność zatrudnienia takiej osoby. W związku z powyższym wnoszę o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający usunął ww zapis.

Jednocześnie zamieszcza nowy poprawiony załącznik nr 9 _Wzór umowy.

Pytanie 2: Proszę udostępnienie rysunku zagospodarowania terenu, o którym mowa w PFU

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dołącza rysunek oraz odsyła do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną zamieszczoną w przetargu.





Numer postępowania: ZP.271.5.2025

Pytanie 3: PFU nie uwzględnia zakresu, w jakim ma być wykonana wymiana nawierzchni w zakresie robót budowlanych. Proszę o udostępnienie informacji na temat przekroju istniejącej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz określenie zakresu prac związanych z wymianą nawierzchni (czy tylko sam natrysk, czy z warstwą SBR, podbudową dynamiczną, z podbudową z kruszyw/ betonową/ asfaltową, na jakiej jest obecnie wykonana nawierzchnia).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje zastosowania warstwy SBR na boisku wielofunkcyjnym orlika, ponieważ jest to warstwa amortyzująca z granulatu, który wypełnia sztuczną murawę, a Zamawiający zamierza wykonać „Wymianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego”. To samo dotyczy wykonania podbudowy dynamicznej, którą stosuje się pod boisko „trawiaste”, czego Zamawiający także nie przewidział do wykonania.

Zamawiający przewidział wykonanie samego natrysku oraz uzupełnienie ubytków i spękań oraz pęknięć warstwy wierzchniej wraz z odtworzeniem linii boisk.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją boiska ORLIK. Ponieważ boisko było wykonane w ramach „programu ORLIK 2012”, który posiadał standardowe założenia i projekty. Proszę wykorzystać dane dostępne np. na stronach ministerstwa lub Urzędu Marszałkowskiego.

Pytanie 4: Proszę o wyjaśnienie czy po sprawdzeniu i ewentualnej wymianie słupów ogrodzeniowych na nowe należy na nich zamontować istniejącą siatkę zdemontowaną wcześniej na odcinku 12 m, czy należy ją wymienić na nową.

Odpowiedź Zamawiającego: Jeżeli siatka nie jest uszkodzona, nie zawiera pęknięć oczek, linki siatki nie noszą oznak zużycia – można ją pozostawić. W przypadku stwierdzenia zużycia, które może spowodować np. niezachowanie okresu gwarancji, należy siatkę wymienić na nową z zachowaniem koloru, który należy dostosować do pozostałej części ogrodzenia.

Pytanie 5: Proszę o udostępnienie rysunku nr 1 według którego ma być wykonane wyгородzenie trybun od strony boiska.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dołącza rysunek poniżej oraz jako załącznik.



Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Korfanteo 11 w Jaworze”, w ramach programu Modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" - edycja 2024. (dofinansowano ze środków Budżetu Państwa)

Numer postępowania: ZP.271.5.2025



ZATWIERDZAM

Z up. BURMISTRZA
/-/ Daniel Iwański /-/
ZASTĘPCA BURMISTRZA