

## Pytania zadane do postępowania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania nr OSOP.271.18.2025: **Budowa oświetlenia drogowego w m. Goślinowo, Os. Leszka Białego**

**Pytanie 1: Dzień dobry, czy zamawiający dopuści oprawy z IP 66.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dobranych opraw, ponieważ zgodnie z wykonaniem umowy i wytycznymi, oprawy zostały tak dobrane, aby zachować kontynuację istniejącego oświetlenia drogowego a dodatkowo przeprowadzone obliczenia fotometryczne były opierane na oprawie, której opis został zawarty w projekcie.

**Pytanie 2: Bardzo proszę o informację, które ilości materiałowe są poprawne, czy te z projektu technicznego, czy te z przedmiaru.**

Odpowiedź: Gmina Gniezno posiada dokumentację na cały zakres zadania. Z uwagi na etapowość inwestycji - przetarg dotyczy 12 punktów świetlnych (słupy I/6-I/10, I/3/1-I/3/3, II/1-II/2, I/1/1 - I/1/2), które zostały ujęte w przedmiarze robót. Uszczegółowiony SWZ w załączniku.

**Pytanie 3: Proszę o wskazanie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. W SWZ jest opisane, że postępowanie dotyczy całego zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej (m.in. 33 punkty oświetleniowe). Dołączony przedmiar wskazuje tylko na drugi etap realizacji obejmujący 12 punktów oświetleniowych.**

Odpowiedź: Gmina Gniezno posiada dokumentację na cały zakres zadania. Z uwagi na etapowość inwestycji - przetarg dotyczy 12 punktów świetlnych (słupy I/6-I/10, I/3/1-I/3/3, II/1-II/2, I/1/1 - I/1/2), które zostały ujęte w przedmiarze robót. Uszczegółowiony SWZ w załączniku.