



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

P- 49/IV/25

WPI.7013.3.2024.PS.24

Świdnica, dnia 09.04.2025 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 19

Dotyczy: postępowania nr P-49/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 47-49”

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1.:

„dot. budynku Urzędu Stanu Cywilnego: Proszę o zamieszczenie dokumentacji, wymiarów i parametrów technicznych żaluzji stałych na witrynie frontowej”

Odpowiedź nr 1.:

Dokumentacja do wykonania na etapie realizacji przez producenta systemu. Wymiary analogiczne jak wymiary witryn – podane w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej dołączonej do zestawu pytań nr 9. Lamelle wykonać jako eliptyczne 150 mm x 32 mm lub 200 mm x 35 mm z tłoczonych profili aluminiowych w celu zmniejszenia dostępu światła do wnętrza budynku. Lamelle zamontowane są na aluminiowych uchwytych (mocowane na klipsie).

Piotr Siry, 74/856-29-47

Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Pytanie nr 2.:

„dot. budynku Urzędu Stanu Cywilnego: Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki do poz. 47,48,49,50 przedmiaru robót i podaniem koloru i parametrów technicznych.”

Odpowiedź nr 2.:

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dołączono do zestawu pytań nr 9.

Pytanie nr 3.:

„dot. budynku Urzędu Stanu Cywilnego: Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki drzwiowej wejściowej i podanie koloru i parametrów technicznych”

Odpowiedź nr 3.:

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dołączono do zestawu pytań nr 9.

Pytanie nr 4.:

„dot. budynku Urzędu Stanu Cywilnego: Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki drzwiowej do pomieszczenia biura podawczego poz. 30 przedmiaru robót oraz 31,32,33 i podanie koloru i parametrów technicznych”

Odpowiedź nr 4.:

Zestawienie stolarki drzwiowej przedstawione na rysunku rzutu kondygnacji.

Pytanie nr 5.:

„dot. budynku Urzędu Stanu Cywilnego: Proszę o zamieszczenie zestawienia ścianek szklanych zgodnie z poz. 34 przedmiaru robót i podanie parametrów technicznych”

Odpowiedź nr 5.:

Wymiary ścianek do odczytania z rysunku rzutu kondygnacji. Ścianki systemowe szprosowe na konstrukcji aluminiowej na niepełną wysokość pomieszczenia (220 cm). Głębokość konstrukcyjna około 45 mm, wypełnienie - dedykowane szyby hartowane (jedna warstwa) 10 mm. Szerokości paneli min. 100 cm.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Joanna Salus