



KLINICZNY SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SPZOZ W RYBNIKU
"ZDROWIE PACJENTA NASZĄ NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ"



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Projekt pn.: „Zabudowa paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła oraz magazynu energii” współfinansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Rybnik, dnia 26 marca 2025r.

DZp.380.3.3.2025.DPr.39

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp) pn. Zabudowa paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła oraz magazynu energii

1. Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, zwany dalej Zamawiającym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami PFU: „Zestaw pompy ciepła ma być przystosowany głównie do pracy w zakresie ogrzania ciepłej wody” a w wymaganiach dla pompy ciepła (str 27 PFU) Zamawiający wymaga spełnienia przez pompę ciepła parametrów związanych z mocą chłodniczą tj. nominalnej mocy chłodniczej, poboru mocy elektrycznej w punkcie A35W18 oraz EER. Prosimy o wyjaśnienie sensowności wymagania parametrów chłodniczych dla urządzenia którego zadaniem ma być podgrzew wody ? A jednocześnie wnioskujemy o usunięcie spełnienia wymagania tych 3 parametrów chłodniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.1 i 2 ustawy Pzp , dokonuje zmiany treści SWZ, a mianowicie:

Zamawiający potwierdza cel jakim jest wykorzystanie pompy ciepła do pracy w zakresie ogrzania ciepłej wody przez okres ok. 5-6 miesięcy/rok i w związku z tym rezygnuje ze spełnienia wymagań parametrów takich jak: Nominalna moc chłodnicza w punkcie A35W18 wg EN 14511 „lub równoważne” (dT = 5 K); Pobór mocy elektrycznej w punkcie A35W18 wg



Województwo
Śląskie

Kliniczny Szpital Psychiatryczny
SP ZOZ w Rybniku
jest jednostką ochrony zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

ul. Gliwicka 33,
44-201 Rybnik
www.psychiatria.com
BDO 000021621

tel.: +48 32 43 28 100
fax: +48 32 42 26 875
e-mail:
szpital@psychiatria.com

NIP: 642-25-99-502
REGON: 000292936
KRS: 0000057601
RPWDL: 000000013265

EN 14511 „lub równoważne” (dT = 5 K) oraz EER w punkcie A35W18 wg wartości EN 14511 „lub równoważne”.

Pytanie 2

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.1 i 2 ustawy Pzp , dokonuje zmiany treści SWZ, a mianowicie:

W wymaganiach dla pomp ciepła (str 27 PFU) jest zapis: “Sprężarka spiralna, wraz ze zintegrowanym systemem ochrony sprężarki lub równoważna”. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem “równoważna” ?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu konkretnego typu sprężarki, dopuszczając zastosowanie innych rodzajów sprężarek, pod warunkiem, że są inwerterowe oraz spełniają wszystkie pozostałe wymagane parametry.

2. Powyższe zmiany obligują Zamawiającego do przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 03 kwietnia 2025 r. do godziny 09:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia **07 kwietnia 2025 r.** do godziny 09:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.5 SWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 kwietnia 2025 r. o godzinie 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.5 SWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07 kwietnia 2025 r.** o godzinie 10:00.

w rozdziale 15 pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do 01.07.2025 r.

w rozdziale 15 pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do **05.07.2025 r.**

3. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.
4. W załączeniu: Ogłoszenie o zmianie opublikowane dnia 26.03.2025 r.
5. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Dyrektor Szpitala
Joachim Foltys

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby
upoważnionej