

ZP.271.01.2025

<https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa skateparku przy ul. Sportowej w Kobylinie.”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu:

Pytanie nr 1

„Z uwagi na specjalistyczny charakter prac objętych przedmiotem zamówienia, zwracamy się z prośbą o zmianę katalogu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej i zawężenie wymogu posiadania doświadczenia związanego z częścią prac obejmujących budowę skateparku do robót związanych stricte z budową skateparku modułowego. Obecnie Zamawiający w wymogu dopuścił doświadczenie w realizacji „skateparku lub siłowni plenerowej lub placu zabaw”. Budowa siłowni lub placu zabaw nie da żadnego potwierdzenia Zamawiającemu, że Wykonawca ma wiedzę i umiejętności związane z obiektem, który jest w zakresie postępowania. Budowa skateparku wymaga wiedzy w zakresie norm bezpieczeństwa, stref bezpieczeństwa, użytkowości i funkcjonalności obiektu, dlatego prosimy o zmianę wymogu, oraz zwiększenie liczby realizacji do 3. Czy Zamawiający zmieni warunek udziału w postępowaniu na brzmienie:

Wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty, polegające na budowie skateparku modułowego o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto każda?,”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie nr 2

„Czy Zamawiający rozważy dopuszczenie składania ofert częściowych? W przedmiocie zamówienia połączono ze sobą m.in. budowę skateparku i gazociągu. Tak specyficzny dobór robót sprawia, że mało prawdopodobnym jest znalezienie wykonawcy, który ma doświadczenie w obu pracach (które jest wymogiem udziału w postępowaniu), jednocześnie podnosi koszty oferty w przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu. Korzystniejszym dla Zamawiającego byłoby podzielenie zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotowa robota budowlana ze względu na swój zakres oraz specyfikę musi być wykonana i dostarczona w całości jako kompletna.

Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców dostarczenia wraz z ofertą lub na etapie składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzania zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji?

Istnieje wiele firm, które nie zajmują się w sposób ciągły i profesjonalny produkcją skateparków, a próbują budować tak specjalistyczne obiekty. Certyfikacja urządzeń jest przez nie zlecana dopiero przy odbiorze inwestycji. Przez

fakt, że nie są firmami specjalistycznymi, firmy certyfikujące mają duże problemy z potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa skateparków (PN-EN 14974:2019-07), co w rezultacie przekłada się na problemy odbiorowe. Wymaganie od firm certyfikatów przed przystąpieniem do przetargu daje gwarancje Zamawiającemu, że obiekty które buduje posiadają kontrole zgodności produkcji z normą sprawowaną przez niezależną jednostkę certyfikującą. Istotne jest także, aby na samym początku inwestycji lub modernizacji takiego obiektu wybór inwestora padł na sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez jednostki akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) urządzenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z ofertą lub na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych potwierdzenia zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Pytanie nr 4

„Czy Zamawiający zmieni zapis we wzorze umowy §17 ust. 2 pkt. 1 dot. kar umownych za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy z 2000 zł na 0,05% wynagrodzenia umownego brutto?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia treści SWZ w zakresie §17 ust. 2 pkt. 1 projektu umowy dot. kar umownych za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy z 2000 zł na 0,2% wynagrodzenia umownego brutto.

Pytanie nr 5

„Czy Zamawiający zmieni zapis we wzorze umowy §17 ust. 2 pkt. 2 dot. kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek z 0,3% na 0,05%?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia treści SWZ w zakresie §17 ust. 2 pkt. 2 projektu umowy dot. kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek z 0,3% na 0,05%.

Pytanie nr 6

„Czy Zamawiający zmniejszy łączną wysokość kar umownych, o których mowa w §17 ust. 3 projektu umowy, z 40% na 20%? W Komentarzu UZP wskazano, że „ustalając górny limit kar umownych, zamawiający powinien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 ustawy Pzp. Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku”. W wyroku z dnia 19 lutego 2010 r. KIO 1839/09 Izba stwierdza: "Z karą rażąco wygórowaną mamy natomiast do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia treści SWZ w zakresie §17 ust. 3 projektu umowy dotyczącego łącznych kar umownych z 40% na 30%.

Pytanie nr 7

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie siatek zbrojeniowych fi 8 15x15 góra i dół w nawierzchni betonowej zbrojeniem rozproszonym polimerowym w ilości 2-3 kg/m³?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie siatek zbrojeniowych.

Pytanie nr 8

„Dzień dobry. Proszę o udostępnienie plików z kosztorysami w formacie edytowalnym (na przykład .ath)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnych kosztorysów (przedmiarów).

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty, traktując je jako ważne i wiążące.