



Chodzież, dnia 16.05.2025 r.

Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert

Zamawiający dokonuje modyfikacji Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie z pominięciem regulaminu w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży na:

„Dostawa podchlorynu sodu”

Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1. **Jest:** 2.1. Przedmiotem zamówienia jest podchloryn sodu klasy S w ilości 4 500 [kg].
Po zmianie: Przedmiotem zamówienia jest stabilizowany podchloryn sodu w ilości 4 500 [kg].
2. **Jest:** 2.2. Wymagania fizyczne i chemiczne:
 - a) zawartość chloru aktywnego - nie mniej niż 150 [g/dm³],
 - b) zawartość wodorotlenku i węglanu sodowego w przeliczeniu na NaOH - nie więcej niż 20 [g/dm³],
 - c) liczba stabilności:
 - nie mniej niż 70 [%] w okresie letnim.
 - nie mniej niż 80 [%] w okresie zimowym.**Po zmianie:** 2.2. Wymagania fizyczne i chemiczne:
 - a) zawartość chloru aktywnego - nie mniej niż 160 [g/dm³]
 - b) zawartość wodorotlenku i węglanu sodowego - nie więcej niż 2% zawartości w % masy
3. **Jest:** 2.3. Trwałość technicznego podchlorynu sodu klasy S powinna odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 2.2. w czasie min. 21 dni od daty jego dostarczenia, przy zachowaniu warunków transportu i przechowywania zgodnie z kartą charakterystyki.
Po zmianie: 2.3. Trwałość stabilizowanego podchlorynu sodu powinna odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 2.2. oraz musi wynosić minimum 6 miesięcy od daty produkcji oraz minimum 4 miesiące od daty dostawy przy zachowaniu warunków transportu i przechowywania zgodnie z kartą charakterystyki.

.....
(Prokurent)