



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

GM.271.8.2025.KK

Kluczbork, dnia 02.04.2025 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork – budowa sieci wodociągowej w Bogacicy”

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pisma zawierające prośbę o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień:

Pytania z pisma Wykonawcy z dnia 01.04.2025 r.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy uzupełnienie tabeli umieszczonej w §15 pkt 2, będzie konieczne przy podpisywaniu Umowy ? Podane w tabeli ilości robót ziemnych nie są spójne z ilością metrów, ponadto niejasne są ilości np. robót przygotowawczych. Nadmieniamy, iż przed przygotowaniem dokumentacji projektowej, podane ilości są orientacyjne.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż uzupełnienie tabeli umieszczonej w §15 pkt 2, jest konieczne przy podpisywaniu umowy. Podane w tabeli wielkości są orientacyjne, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie wszystkich robót w niej ujętych, niezależnie jakie roboty i ich ilości były przyjęte w opracowanym dla potrzeb niniejszego postępowania programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający dla potrzeb niniejszego zamówienia określił Wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtowej.

Podpisał
/-/ Roman Kamiński
Z-ca Burmistrza Miasta Kluczborka

