



WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (PETLE DOZOROWE NR 01 I NR 02 ORAZ LINIE MONITOROWANIA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH)	
PRZEWÓD TYPU "A" POSIADAJĄCY Certyfikat POŻ., "UMIĘP/ANAL"	
NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL STACYJNY Tytuł:Skew 1x2x0,8 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD RÓWNOWAŻNY	
WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE SYGNALIZATORÓW OSTRZEGAWCZYCH – LINIE SYG)	
PRZEWÓD TYPU "B" POSIADAJĄCY Certyfikat POŻ., O FUNKCJI MINIMUM PH30	
NP. BEZHAŁOGENOWY KABEL OGNIODOPORNY Tytuł: HDGS (HLGS) 2x1,5 mm2, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD RÓWNOWAŻNY	
WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE STERUJĄCE / LINIE WYKONAWCZE)	
PRZEWÓD TYPU "C" POSIADAJĄCY Certyfikat POŻ., O FUNKCJI MINIMUM PH30	
NP. BEZHAŁOGENOWY KABEL OGNIODOPORNY Tytuł: HDGS (HLGS) 2x1 mm2, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD RÓWNOWAŻNY	