



Poznań, dnia 28 maja 2024 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WPZ.52840.176.2024.1.MG

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 275 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2024 r. złożonego przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święckiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z **„Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku diagnostyczno-zabiegowego „B” należącego do kompleksu Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święckiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Polnej 33 w Poznaniu”** (zwanej dalej: Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w kwietniu 2024 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr inż. Kazimierz Miedziński oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Jacek Podyma z określonymi w punkcie 6.2 Ekspertyzy technicznej następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem klatek schodowych „K1” i „K2” o parametrach:
 - a) spoczniki o minimalnej szerokości – 1,40 m;
 - b) stopnie z noskami;
2. zachowaniem schodów wewnętrznych na różnicy poziomów pomiędzy budynkami „A” i „B” o parametrach:
 - a) biegi o szerokości – 0,90 m;
 - b) stopnie o wysokości – 0,18 m;
3. zachowaniem schodów zewnętrznych z biegami o parametrach:
 - a) wyjście z klatki „B5” – 1,20 m;
 - b) wyjście „B4” (pochylnia) – 1,23 m;
4. zachowaniem przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu usytuowanego przy budynku „D”;
5. zachowaniem pasa międzykondygnacyjnego o klasie odporności ogniowej EI 30;
6. zachowaniem w obudowie dróg ewakuacyjnych bezklasowych stałych przeszkleń (poza wskazanymi do wymiany);
7. zachowaniem dachu budynku niższego (nad wejściem „B3”) ze świetlikami o nieudokumentowanej klasie odporności ogniowej usytuowanymi w pasie 8 m od zewnętrznej ściany wyższego budynku „A” z bezklasowymi otworami okiennymi;
8. zachowaniem budynku stanowiącego jedną strefę pożarową o powierzchni wynoszącej – 11590 m²;
9. zachowaniem na kondygnacji parteru pomiędzy budynkiem „A” i „B” bezklasowych drzwi (charakter zabytkowy) stanowiących element oddzielenia na granicy stref pożarowych;
10. zachowaniem przepustów instalacyjnych o parametrach:
 - a) wydzielona pożarowo piwnica z istniejącymi instalacjami bez przepustów ppoż.;
 - b) wydzielone pożarowo maszynownie z pionami technicznymi bez przepustów ppoż.;

11. zachowaniem pomiędzy budynkami „A” i „B” ściany oddzielenia ppoż. o klasie odporności ogniowej REI 120 opartej na stropie o klasie odporności ogniowej REI 60;
12. zachowaniem istniejących w budynku punktów rejestracyjnych nie zamkniętych drzwiami od poziomej drogi ewakuacyjnej;
13. zachowaniem przejścia ewakuacyjnego prowadzonego przez maksymalnie 5 pomieszczeń;
14. zachowaniem wyjść ewakuacyjnych o szerokościach:
 - a) drzwi „B2” – 1,33 m;
 - b) drzwi „B4” – 1,14 m;
 - c) drzwi z klatki schodowej „K1” – 1,02 m oraz nieblokowane skrzydło – 0,82 m;
 - d) drzwi z klatki schodowej „K2” – 1,07 m;
 - e) drzwi na kondygnacji parteru z „apteki” z nieblokowanym skrzydłem – 0,57 m;
15. zachowaniem poziomych dróg ewakuacyjnych o parametrach:
 - a) kondygnacja parteru (słup) o minimalnej szerokości – 1,24 m;
 - b) pochylnia o minimalnej szerokości – 0,89 m;
 - c) kondygnacja piwnicy o wysokości – 2,00 m;
 - d) korytarze podzielone drzwiami o klasie odporności ogniowej i dymoszczelności EI 60S na maksymalne odcinki o długości – 55 m;
16. zachowaniem dojść ewakuacyjnych o maksymalnej długości – 43,5 m;
17. zachowaniem holu z funkcją uzupełniającą o parametrach:
 - a) wysokość pomieszczenia – 2,70 m;
 - b) szerokość drzwi wyjściowych – 1,60 m;

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wydzielenie pożarowe dźwigów osobowych (D1+D5) na każdej kondygnacji drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60;
- II. wydzielenie pożarowe holu windowego na każdej kondygnacji (zgodnie z częścią rysunkową tj. hol oddzielony od dźwigów, od przyległych oddziałów, oraz od budynku „A” drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60);
- III. wydzielenie pożarowe na każdej kondygnacji części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej i klasie dymoszczelności EI 60S (w ramach oddziałów) oraz naświetli stałych o klasie odporności ogniowej EI 60 – zgodnie z częścią rysunkową (kolor niebieski – legenda) drzwiami na drogach komunikacji zostaną wyposażone w elektrozamknięczki (pozostaną w pozycji otwartej w czasie normalnego funkcjonowania obiektu), natomiast zwalniane z poziomu systemu sygnalizacji pożarowej i zamykane samoczynnie;
- IV. wydzielenie pożarowe pionów technicznych P-1, oraz P-2 poprzez zamknięcie ich na każdej kondygnacji drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60;
- V. zamknięcie klatek schodowych „K1” i „K2” drzwiami o podwyższonej klasie odporności ogniowej – czyli EI 60S;
- VI. stały dostęp elektryka dyżurnego (pracującego na terenie kompleksu Szpitala 24h/7 dni w tygodniu – telefon 9300;
- VII. istniejący przycisk przeciwpożarowego prądu (przy budynku „E”) należy zabezpieczyć przed niepożądanym działaniem osób trzecich (np. zamknięcie go obudową typową dla zaworów 52, otwieraną za pomocą głowicy toporka strażackiego);

- VIII. rozdzielnie elektryczne i pomieszczenie UPS w piwnicy zostaną wydzielone pożarowo w ramach rozwiązań zamiennych (drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60, przepusty instalacyjne w klasie odporności ogniowej EI 120);
- IX. przyjęcie w scenariuszu pożarowym wyłączenie wentylacji bytowej w całym obiekcie z poziomu alarmu II stopnia (cały budynek stanowi jedną strefę pożarową);
- X. zachowanie w budynku istniejącej sieci hydrantów wewnętrznych DN 52;
- XI. wprowadzenie procedury organizacyjnej mającej na celu wyeliminowanie parkowania czy też zatrzymywania się pojazdów w obrębie wyznaczonej drogi pożarowej – w tym oznaczenie dróg pożarowych znakiem B-36 „Zakaz zatrzymywania się”, wraz z tabliczką T-24 uprzedzającą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela (wg grafiki w pkt. 7 ekspertyzy technicznej – str. 54);
- XII. oznaczenie wyjazdu na teren Szpitala znakiem D-40 „Strefa zamieszkania” w celu wprowadzenia przepisów: skrzyżowanie równorzędne (zasada prawej ręki), pieszy może poruszać się całą szerokością drogi, dopuszczalna prędkość 20 km/h, oraz parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych (w kontekście przepustowości dróg pożarowych);
- XIII. na terenie Szpitala zostanie wyznaczony przebieg drogi pożarowej znakami pionowymi i poziomymi, oraz miejsca przeznaczone do parkowania;
- XIV. wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej oraz połączenie do systemu monitoringu pożarowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
- XV. wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy;

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany w § 68 ust. 1 i 3, § 69 ust. 8, § 183 ust. 3, § 216 ust. 1, § 218 ust. 1, § 227 ust. 1 i 2, § 232 ust. 4, § 234 ust. 1 i 3, § 235 ust. 1, § 236 ust. 3, § 237 ust. 8, § 239 ust. 4, § 240 ust. 1, § 241 ust. 1, § 242 ust. 1 i 3, § 242 ust. 1, § 256 ust. 3 i 6 pkt 5 i 6, § 268 ust. 4 i 5, § 271 ust. 1 i 11 rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm;

UZASADNIENIE

Pan Jacek Podyma, będący pełnomocnikiem strony, skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia WT budynków przedstawionych w Ekspertyzie.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,

- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
st. bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski

Otrzymują:

1. Pan Jacek Podyma
ul. Meissnera 4E/U13
60-408 Poznań

2. aa

Do wiadomości:

1. KM PSP w Poznaniu

Załącznik:

1. „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku diagnostyczno-zabiegowego „B” należącego do kompleksu Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Polnej 33 w Poznaniu” – 1 egz.

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP (WKW PSP). WKW PSP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (tel. 4777161 89 lub formularz: <http://www.psp.wlkp.pl/iod/>). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma, przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. WKW PSP nie będzie wykorzystywał podanych danych osobowych w celu profilowania i nie zamierza przekazywać ich do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma i jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma.