






P.0620.2022.2627 z dnia 31.08.2022 r.

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWA ŚCIEKI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA PANIENSKA**

SKALA 1 : 500

LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  | proj. kolektor kanalizacji sanitarnej dn 200x5,9 mm,
PVC - U kl. N SN8 - SDR34 r. LITA |
|  | proj. studzienka rewizyjna na kolektorze DN600 mm |
|  | proj. kanał tłoczny kanalizacji sanitarnej |
|  | projektowana studzienka rewizyjna na kanale tłocznym |
|  | proj. kanał tłoczny kanalizacji sanitarnej |

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzedne terenu, rzedne urobionia podziemnego w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią.
2. Przykanałki do dziełak wyprowadzić poza pas drogowy i zakończyć korkami
3. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać rzednie ze szczególną ostrożnością.
4. Przewody PVC powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producentów rur.
5. Zabezpieczenie istn. kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi
6. Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm.
7. Rurę obsypać piaskiem z zagęszczeniem do Is=98
8. Nad rurą wykonać zasypkę piaskową gr 30 cm
9. Wykopu w istniejącej drodze wypełnić w całości piaskiem z zagęszczeniem Is=98
10. Przejście pod drogą asfaltową wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej rurę przewodową PVC d2200 prowadzić wewnątrz RO na płozach dystansowych
11. Na sieci montować studnie tworzywowe dn600 z wiazami DN600 mm klasy D400
12. Studnia rozprężna betonowa DN1200 mm z wiazem DN600 mm klasy D400
13. Przewody tłoczny przepompowni z rur PE100RC SDR11 d90 mm
14. Przepompownia ścieków w zbiorniku betonowym DN1200 mm przystosowanym do ruchu kołowego

INWESTOR	GMINA ZAMOŚĆ	Nr umowy
TYTUŁ OPRACOWANIA	ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość	Faza
	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA PĄNIEWSKA	PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES	nr dz. ewid. 225, 226, 124/20, 125/3, 126/7	Skala:
NAZWA RYSUNKU	obręb 0025 Zamość-Paniówka, jedn. ewid. 062014_2.0025 Zamość	1 : 500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
AUTORYZACJA	OPRACOWANIE	Nr rys
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz	S01
Projektant/autor:	inż. Marianna Michalikiewicz	
Projektant/zatwierdza:	UABN 0177/PWOS/10	
	UABN II 7342/68/93	Data:
		listopad 2022