

Znak sprawy: **GKN.6630.1.286.2022**

ZAMO , 2022-10-31

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakochanej w dniu **2022-10-31**

Wnioskodawca: PRO-INSTAL Usługi Projektowe Paweł Gmyz

22-400 Zamo

Płockie 18 L

Inwestor: PRO-INSTAL Usługi Projektowe Paweł Gmyz

22-400 Zamo

Płockie 18 L

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Podinspektor w Wydziale GKkiN - Aleksandra Szymczak

Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy i obręb
142	25	225	gm. Zamo : Wólka Panie ska
142	25	226	gm. Zamo : Wólka Panie ska
142	25	125/3	gm. Zamo : Wólka Panie ska
142	25	126/7	gm. Zamo : Wólka Panie ska
142	25	124/20	gm. Zamo : Wólka Panie ska

Opis przedmiotu narady:

1

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	GTnet Sp.J. Tomasz Gajewski, Grzegorz Mazurek	GTnet Sp.j. Tomasz Gajewski, Grzegorz Mazurek 2022-10-25 08:42:52	brak uwag
	Gmina Stary Zamo	Gmina Stary Zamo 2022-10-24 09:13:06	brak uwag
	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii 2022-10-24 14:41:47	brak uwag

1	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Z 2022-10-28 11:58:32	brak uwag
2	Gmina Zamość	Gmina Zamość 2022-10-27 16:06:46	Opiniuj pozytywnie. Przebieg, warunki i technologia wykonania sieci kanalizacyjnej zgodnie z pismem z dnia 14.10.2022 r. znak: GZOK.6261.219.2022 oraz decyzją z dnia 14.10.2022r znak: GZOK.6261.220.2022
3	Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych 2022-10-27 07:22:04	Nie dotyczy.
4	Derkom Sp. J. Dariusz Klimczuk	Derkom Spółka Jawna Dariusz Klimczuk 2022-10-31 08:48:14	Prace ziemne przy zbliżeniach do sieci wiatłowodowej firmy DERKOM Sp. J. w odległości mniejszej niż jeden metr wykonają ręcznie pod nadzorem DERKOM-u. Planowane prace przewiertami wykonają po odkryciu miejsc kolizji i zbliżeniu istniejącej sieci wiatłowodowej DERKOM-u w obecności przedstawiciela DERKOM-u. W miejscach wszystkich kolizji sieci wiatłowodów firmy DERKOM Sp. J. zabezpieczą rurami dwudzielnymi. O planowanych pracach powiadomi właściciela na co najmniej siedem dni wcześniej.
5	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		Przedstawiciel nie stawił się.
6	Orange Polska Spółka Akcyjna		Przedstawiciel nie stawił się.
7	PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21 A 20-340 Lublin Oddział Zamość		Przedstawiciel nie stawił się.
8	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zamościu 2022-10-24 07:21:11	brak uwag

9	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 2022-10-26 12:00:42	Na skrzyżowaniu z sieci gazowej /c prace budowlane należy wykonać zgodnie pod nadzorem pracownika Gazowni w Zamościu. Zachować odległość pionową oraz poziomą do sieci gazowej zgodnie z normami.
10	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie		Przedstawiciel nie stawiał się.
11	Fibee I Sp. z o. o.		Przedstawiciel nie stawiał się.

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Uzgodniono treść protokołu z uczestnikami narady koordynacyjnej.