

Oława dnia 26.02.2025r.

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OŁAWIE S.A.
UL. OPOLSKA 50, 55 – 200 OŁAWA

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Budowa 2 stacji transformatorowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby zasilania stacji ładowania pojazdów”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 25.02.2025

Prosimy o informacje czy montaż stacji ładowania wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak, proszę o udostępnienie DTR stacji ładowania.

Odp.

Montaż stacji ładowania nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytania z dnia 26.02.2025

Na stronie 3 PFU Zamawiający pisze " ZAD1 (...) dla zasilania 5 stacjonarnych ładowarek dwustronnych o mocy 80 kW ." Proszę o doprecyzowanie Moc ładowarki to 80 kW czy 2x80 kW . Proszę o określenie jaka moc ładowarek będzie w lokalizacji Jelcz-Laskowice.

Odp.

Znamionowa moc ładowania 1 x 80 kW $\pm$ 5% lub 2 x 40 kW

Zatem Zamawiający zakłada ładowanie z maksymalną mocą 80kW, a jeśli jednocześnie ładują się dwa pojazdy to 2x40kW.

Powyższe dotyczy zarówno Oławy, jak i Jelcza-Laskowic.