



Przewody uziemiające należy  
prowadzić w rurach RG odpornych na  
działanie UV w terenie zew.

|          |  |        |    |
|----------|--|--------|----|
| projekt: | PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ<br>WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ<br>dz. nr ew. 394/3 obręb Stare Kielbonki, gm. Piecki |        |    |
| elap:    | projekt techniczny   |        |    |
| rysunek: | SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ   |        |    |
| autorzy: | tech. Wiesław Baluta<br>upr. bud. nr SUW 86/90 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej<br>w zakresie sieci i instalacji elektrycznych                                |        |    |
| data:    | 17 maja 2022   | skala: | E6 |