



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie  
Wielkopolskim  
ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Dział Obsługi Klienta  
ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel. 22 444 33 33  
e-mail: gorzow@psgaz.pl

**WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA**  
**1098UL.KRASIŃSKIEGO 9 W GORZOWIE**  
**WLKP.**

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 38  
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nasz znak: W900/0000170820/00001/2024/00000

Gorzów Wielkopolski, 07.01.2025

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h/  
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2024 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z późn. zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, adres: Gorzów Wielkopolski, ul. Zygmunta Krasińskiego 9, nr działki: 204, gmina Gorzów Wielkopolski  
- Obszar Rozliczeniowy Ciepła spalania (ORCS)<sup>1</sup>: CS070002
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:  
Przygotowanie posiłków  
Przygotowanie CWU  
Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

| Urządzenie                                | Moc urządzenia<br>[kW] | Liczba urządzeń<br>[szt.] | Łączna moc urządzeń<br>[kW] |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Kocioł gazowy dwufunkcyjny<br>(c.o./c.w.) | 24                     | 6                         | 144                         |
| Kuchnia gazowa                            | 10                     | 6                         | 60                          |
| Łączna moc [kW]                           |                        |                           | 204                         |

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - Moc przyłączeniowa 24 [m<sup>3</sup>/h];
  - Roczny odbiór paliwa gazowego: 7800 [m<sup>3</sup>/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
  - Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, Zygmunta Krasińskiego 9.
- Ciśnienie paliwa gazowego:

<sup>1</sup> Wartość ORCS dostępna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakość gazu (psgaz.pl)

- 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
  - 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Gorzów Wielkopolski, ul. Zygmunta Krasińskiego 9, nr działki: 204
  - 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku.
  - 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
    - 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 3 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące.
    - 8.3.2. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące.
    - 8.3.3. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 2 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: projektowane.
  - 8.4. Wymagania dotyczące redukcji:
  - 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce zlokalizowania sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na zewnętrznej ścianie budynku
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
  - 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
  - 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
  - 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
  - 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznych opracowaniach PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
  - 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
  - 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
  - 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:
    1. Modernizacja instalacji gazowej w budynku polegać będzie na wymianie instalacji od kurka głównego – należy przenieść lokalizację kurka głównego stanowiącego granicę własności PSG Sp. z o.o. na zewnątrz budynku. W związku z tym dopuszczalne jest zlokalizowanie kurka głównego na zewnętrznej ścianie budynku w skrzynce ochronnej lub jako doziemny w odległości minimum 1,5m i nie większej niż 5 m od budynku.
    2. Podejścia pod układy pomiarowe montować na zewnątrz lokali mieszkalnych, wyłącznie za pomocą mono złączy o rozstawie 130 mm, w szafkach ochronnych, tak aby spód gazomierza był nie wyżej niż 1,80 m od poziomu podłogi. Na każdym pionie należy zamontować zawór odcinający, umożliwiający odcięcie części instalacji gazowej w budynku.
    3. Prace na instalacji należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
    4. Przebudowa może odbyć się wyłącznie za zgodą właścicieli lub współwłaścicieli w/w budynku.
    5. Informujemy, że montaż, demontaż, opłombowanie układów pomiarowych związane z remontem lub wymianą instalacji gazowej są usługami odpłatnymi wykonywanymi na zlecenie odbiorcy gazu zgodnie z Taryfą PSG Sp. z o.o.

| L. p. | Numer PoD                                                         | Kod kreskowy                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 8018590365500049552022                                            |  |
|       | Adres: Gorzów Wielkopolski ul. Zygmunta Krasińskiego 9 lokal nr 1 |                                                                                    |
| 2.    | 8018590365500049552275                                            |  |
|       | Adres: Gorzów Wielkopolski ul. Zygmunta Krasińskiego 9 lokal nr 3 |                                                                                    |
| 3.    | 8018590365500049552473                                            |  |
|       | Adres: Gorzów Wielkopolski ul. Zygmunta Krasińskiego 9 lokal nr 5 |                                                                                    |
| 4.    | 8018590365500049552671                                            |  |
|       | Adres: Gorzów Wielkopolski ul. Zygmunta Krasińskiego 9 lokal nr 6 |                                                                                    |
| 5.    | 8018590365500096808783                                            |  |
|       | Adres: Gorzów Wielkopolski ul. Zygmunta Krasińskiego 9 lokal nr 7 |                                                                                    |
| 6.    | 8018590365500096808790                                            |  |
|       | Adres: Gorzów Wielkopolski ul. Zygmunta Krasińskiego 9 lokal nr 8 |                                                                                    |

**POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA**  
Dokument został zaakceptowany przez:  
**PIOTR STRZAŁKOWSKI**, Kier. Sekcji Przyłączania  
Wygenerowany elektronicznie.  
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Małgorzata Maćkowiak

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....  
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W900

