

Załącznik nr 1

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie” na dostawę stabilizatorów i naczyń wzbiorczych PN/32/2025/D

Opis przedmiotu Zamówienia

Zadanie Nr 1

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość
1.	Stabilizator o pojemności V=150 dm³	kpl.	2
2.	Stabilizator o pojemności V=200 dm³	kpl.	2
3.	Stabilizator o pojemności V=300 dm³	kpl.	1

UWAGA do zadania nr 1:

Zbiornik ciepłej wody użytkowej:

a/ funkcja: stabilizator temperatury

b/ wykonanie: stal nierdzewna AISI 316

c/ otwór rewizyjny do czyszczenia i przeglądu, o świetle min. 250mm z zamknięciem w formie ślepego kołnierza mocowanego śrubami,

d/ króćce przyłączeniowe, wyprowadzone poza granice izolacji, gwint zewnętrzny:

- wejście wody gorącej, Dn50, doprowadzenie do dolnej przestrzeni zbiornika

- wyjście wody gorącej, Dn50, wyprowadzenie z górnej przestrzeni zbiornika

- odpowietrzenie, Dn15, lokalizacja umożliwiająca bezproblemowe odpowietrzenie zbiornika

- spust wody Dn25, z najniższej części zbiornika,

- układ króćców winien zapewniać eksploatację zbiornika zgodnie z funkcją, dopuszcza się montaż króćców od góry, z boku lub w sposób mieszany,

e/ tabliczka znamionowa umieszczona w miejscu dostępnym, za stronę obsługową uznaje się część zbiornika z otworem rewizyjnym,

f/ izolacja cieplna: grubość 50mm dla λ 0,035 W/(m•K) lub równoważna, demontowalna i umożliwiająca ponowne założenie, zamknięcie izolacji [zamek błyskawiczny lub rzep] w miejscu umieszczenia na zbiorniku tabliczki znamionowej umożliwiające łatwy dostęp do niej, obejmująca całą powierzchnię zbiornika wraz z kołnierzem otworu rewizyjnego,

g/ parametry nominalne:

- PN10

- T.max 95C

h/ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz atest PZH

i/ ilości i pojemności wg tabeli powyżej

Rysunek zbiornika wraz z wymiarami należy dołączyć do oferty.

Zadanie Nr 2

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość
1.	Naczynie wzbiornicze CW typ DD 18 , minimalne parametry pracy PN6, T=50°C, nr kat: 7308300 + armatura przepływowa Flowjet 3/4", nr kat: 9116799, prod. Reflex	kpl.	4
2.	Naczynie wzbiornicze CW typ DD 25 , minimalne parametry pracy PN6, T=50°C, nr kat: 7308400 + armatura przepływowa Flowjet 3/4", nr kat: 9116799, prod. Reflex	kpl.	1
3.	Przeponowe naczynie wzbiornicze typ N 80 , PN 6, Tmax=50C nr kat: 8210200 + złącze samoodcinające SU , R1, nr kat: 7613100, prod. Reflex	kpl.	2
4.	Przeponowe naczynie wzbiornicze typ N 140 , minimalne parametry pracy PN6, T=50°C, nr kat: 8211400 + złącze samoodcinające SU , R1, nr kat: 7613100, prod. Reflex	kpl.	1
5.	Przeponowe naczynie wzbiornicze typ N 200 , minimalne parametry pracy PN6, T=50°C, nr kat: 8213313 + złącze samoodcinające SU , R1, nr kat: 7613100, prod. Reflex	kpl.	1
6.	Przeponowe naczynie wzbiornicze typ N 400 , minimalne parametry pracy PN6, T=50°C, nr kat: 8218000 + złącze samoodcinające SU , R1, nr kat: 7613100, prod. Reflex	kpl.	1

Beata
Jagoda

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Jagoda
Data: 2025.04.17
14:31:00 +02'00'

Tadeusz
Sieńczak

Elektronicznie
podpisany przez
Tadeusz Sieńczak
Data: 2025.04.17
14:37:27 +02'00'