

### **Informacja**

W poz. 50,51,52 przedmiaru robót (koszty kwalifikowalne) należy uwzględnić wykonanie następujących robót:

- ręczne stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych h-3m z lampą ledową 30 WAT na fundamencie betonowym ;
- montaż żurawika do wymiany pomp w przepompowni h-1,5 m, długość ramienia 1,2 m;
- montaż szafy zasilająco-sterowniczej przepompowni z wyposażeniem – mocowanie do fundamentów;
- dostawa i montaż sondy hydrostatycznej i pływaków do przepompowni.