

Zamawiający:
Gmina Kozłów
Kozłów 60, 32-241 Kozłów
tel.: (41) 38 41 067
e-mail: przetargi@kozlow.pl

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Przysieka i Kozłów, gm. Kozłów – Etap 1**”, numer referencyjny: **ZIG.271.1.2025**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający – Gmina Kozłów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, publikuje pytania do treści SWZ przekazane Zamawiającemu w dniu 1 kwietnia 2025 roku wraz z udzielonymi odpowiedziami.

[pytania]

1. Pytanie nr 1:

▪ treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza rury PE100-RC, które nie zawierają wtopionej wkładki metalicznej, o której wspomniano w załączniku „PRZ_Wodociąg_STWIOR.pdf” – „Do wykonania sieci wodociągowej należy zastosować rury PE100RC SDR11 dwuściennych do wody pitnej z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia z wtopioną wkładką metaliczną o średnicy zgodnie z projektem”?

▪ odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE100-RC, które nie zawierają wtopionej wkładki metalicznej jedynie na odcinkach które w projekcie przewidziane są do wykonania w wykopie otwartym.

Mając na uwadze, że blisko 90% długości sieci wodociągowej zaprojektowano do wykonania metodą bezwykopową zamiana rur wydaje się być nieuzasadniona ze względów logistycznych.

2. Pytanie nr 2:

▪ treść pytania:

Dopuszczacie Państwo alternatywne rozwiązanie oznakowania lokalizacji rurociągu, na przykład poprzez zastosowanie taśmy z wkładką lokalizacyjną?

▪ odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza alternatywne oznakowanie lokalizacji rurociągu poprzez zastosowanie taśmy ostrzegawczej z wkładką lokalizacyjną.

Mając jednak na uwadze, że blisko 90% długości sieci wodociągowej zaprojektowano do wykonania metodą bezwykopową alternatywne oznakowanie wydaje się być nieuzasadnione ze względów logistycznych.

[terminy]

Terminy: składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą pozostają bez zmian.