



Kamienna Góra, dnia 14 maja 2025 r.

ZIF.271.14.2025

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 12” przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze

Gmina Miejska Kamienna Góra, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 1320) dalej „Pzp”, niniejszym informuje, że 13 maja 2025 roku wpłynęły zapytania w postępowaniu na modernizację kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze, na które udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Dokumentacja projektowa wskazuje katalog dokumentów, jakie należy dostarczyć Zamawiającemu na potwierdzenie, że oferowana nawierzchnia syntetyczna ze sztucznej trawy spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. Czy dokumenty te należy dołączyć wraz z ofertą, czy dopiero na wezwanie przed podpisaniem umowy w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane (nawierzchnia syntetyczna ze sztucznej trawy) spełniają wymagania Zamawiającego? Brak żądania dokumentów potwierdzających oferowaną jakość produktów na etapie prowadzenia postępowania, składanych wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego, może doprowadzić do zaoferowania przez firmy Wykonawcze obniżonych jakościowo produktów mających istotny wpływ na cenę oferty, których weryfikacja nie będzie możliwa na etapie oceny ofert. Brak żądania przedmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą może doprowadzić do sytuacji, kiedy rzetelni Wykonawcy, uwzględniający w swoich ofertach produkty odpowiadające jakości produktom założonym w opisie przedmiotu zamówienia, nie będą mogli być konkurencyjni cenowo z podmiotami nierzetelnymi, które na etapie wykonawstwa będą usiłowały zmieniać jakość materiałów na gorsze, co niestety praktykowane jest przez nierzetelnych wykonawców. Dlatego też, dla zapewnienia konkurencyjności postępowania, powinno się żądać udokumentowania przez Wykonawców jakości proponowanych materiałów. Daje to również gwarancję Zamawiającemu, że do realizacji zamówienia zastosowane zostaną materiały o poziomie założonym w dokumentacji projektowej. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy muszą przedłożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

Odpowiedź na pytanie nr 1: ***Zamawiający informuje, że nie wymaga od wykonawców ubiegających się o zamówienie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.***


Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie systemu nawierzchni z trawy sztucznej o poniższych parametrach:

Wysokość włókna: min. 45 mm max. 48mm

Dtex: min. 20 500

Ciężar włókna: min. 2 200

Grubość włókna monofilowego: min. 400





**Kamienna
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

Grubość włókna fibrylowanego: min. 115

Kształt włókna monofilowego: romb lub diament lub dowolny kształt włókna z min. 4 żeberkami/ rdzeniami

Waga całkowita nawierzchni: min. 3 900 g/m²

Ilość pęczków: min. 11 000/m²

Ilość włókien: min. 150 000/m²

Kolor: min. dwa odcienie zieleni

Przepuszczalność wody przez cały system: min. 2000 mm/h

Wytrzymałość włókna na wrywanie po starzeniu: min. 75 N

Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 200N/100mm

Rodzaj trawy: tuftowana

Podkład: lateksowy

Wypełnienie użytkowe:

1. Rodzaj: EPDM z recyklingu

Mata amortyzująca:

1. Grubość maty: min. 12mm (nie dopuszcza się mat wykonywanych metodą in-situ)

2. Rodzaj maty: mata prefabrykowana

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni wymagane są n/w dokumenty jako środki dowodowe:

- a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni, wypełnienia EPDM z recyklingu oraz maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com)
- b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypełnia EPDM z recyklingu i maty , potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PNEN 15330-1:2014-02. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
- c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań
- d) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA PREFERRED PROVIDER
- e) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu)
- f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
- g) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” potwierdzający, że włókno po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
- h) sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH
- i) kształt włókna monofilowego musi być potwierdzony przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
- j) badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem i matą (cały system) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min Bfl-s1 jako materiał trudno



**Kamienna
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

zapalny. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

- k) raport z badań potwierdzający, że oferowana trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu (włókno i podkład trawy). Raport musi być wydany przez laboratorium akredytowane przez FIFA, posiadające akredytację ISO/ICE 17025:2018

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza zastosowanie sztucznej trawy o parametrach wskazanych w pytaniu.

Dariusz Adamczyk

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi i pismo sporządził:

Katarzyna Kwiatkowska

Inspektor ds. zamówień publicznych

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych - Urząd Miasta Kamienna Góra
pok. 308

tel. +48 75 645 51 25

e-mail: piotr.kepesz@kamiennagora.pl



+ 48 75 645 51 10
+ 48 75 645 55 40

kamiennagora.pl
sekretariat@kamiennagora.pl