

TORUŃSKIE WODOCIĄGI

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35
DZIAŁ TECHNICZNY
tel. 56 658 64 29, 56 658 64 19

1893



Toruń, dn. 23.09.2024

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA TT.401.13799w.2024.BN

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dotyczą ROD „Młynarz” zlokalizowanego przy ul. Skłodowskiej – Curie 46-54 w Toruniu (dz. nr 289, 290, 291, 296, 297, 298, 303, 304, 305, 311, 312, 318/2 obręb 47 oraz dz. nr 1/7, 4/1, 6/7 obręb 51).

Zaopatrzenie w wodę należy przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego przewodu wodociągowego DN100 zlokalizowanego na dz. nr 7/31 i 10/23 obręb 51, oznaczonego na załączonym planie kolorem niebieskim.

Poniżej podajemy szczegółowe warunki techniczne do projektowania:

1. Włączenie w przewód wodociągowy DN100 projektować i wykonać na dz. nr 7/31 lub nr 10/23 obręb 51. Orientacyjną trasę przyłącza wodociągowego oznaczono linią przerywaną kolorem niebieskim na załączonym planie.
2. Przyłącze wodociągowe projektować o średnicy odpowiedniej do przewidywanego zapotrzebowania (max. DN100); dobór średnicy należy potwierdzić bilansem przewidywanego zapotrzebowania na wodę oraz obliczeniami hydraulicznymi projektowanego przyłącza.
3. Przyłącze wodociągowe można zaprojektować i wykonać z rur polietylenowych SDR11 lub z rur z żeliwa sferoidalnego, wewnątrz ocementowanych, łączonych na uszczelki gumowe (grubość ścianki żeliwa min. 3,5mm i grubości wykładziny cementowej min. 4mm).
4. Wodomierz główny należy zlokalizować w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ROD „Młynarz”. Przed i za wodomierzem głównym należy zaprojektować i zamontować zawór odcinający, natomiast za wodomierzem zawór antyskażeniowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiej Normy.
5. Należy uzyskać pisemną zgodę każdego właściciela terenu, po którym będzie przebiegała trasa projektowanego przyłącza, na przejście projektowanymi przewodami, którą należy dołączyć do projektu budowlanego.
6. Do projektu dołączyć pisemne uzgodnienie lokalizacji przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową z zarządem ROD „Młynarz” oraz zgodę na wejście na teren ROD.
7. Trasę projektowanego przyłącza wodociągowego należy uzgodnić w Wydziale Geodezji i Kartografii UM w Toruniu ul. Grudziądzka 126b.
8. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500, zawierających wypis z rejestru gruntów, poprzez które będzie przebiegać trasa projektowanego przyłącza.
9. Projekt budowlany i wykonawczy przyłączy wodociągowych podlega uzgodnieniu w naszej Spółce.
10. Projekt należy opracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.. Stosowanie wytycznych i wymagań nie zwalnia projektanta z obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów, norm, instrukcji oraz właściwego wykorzystania wiedzy inżynierskiej.
11. Niniejsze warunki zachowują ważność przez 2 lata od daty wydania.

Załączniki:

1. Plan syt.-wys. – 1 egz.

Otrzymują:

1. TI w/m
2. TT a/a

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

24. 09. 2024

PRZYJĘTO DNIA

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Krzysztof Dziemecki

TI-820/2024

