

KLAUZULA UZGADNIAJĄCA TT.401.13799.w.2025.KB

Uzgodnienie dotyczy projektu budowlanego pn. „Budowa przyłącza wodociągowego dla ROD Młynarz przy ul. Skłodowskiej – Curie 46-54 w Toruniu”, na działkach nr 6/2, 6/7, 7/31, 9/6, obręb 0051, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń (data opracowania 28 stycznia 2024).

Stwierdza się, że przedłożony projekt jw. został uzgodniony z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o. o. w zakresie budowy przyłącza wodociągowego pod warunkiem zastosowania się do następujących uwag:

1. Projektowane przyłącze wodociągowe winno być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i uzgodnieniami.
2. Należy uzyskać wszystkie zgody i pozwolenia wymagane prawem na realizację inwestycji w tym zgodę Spółdzielni.
3. Budowę przyłącza może wykonać na koszt Inwestora wykonawca posiadający właściwe uprawnienia budowlane.
4. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić pisemnie Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. z 14-dniowym wyprzedzeniem.
5. Montaż trójnika na ulicznym przewodzie wodociągowym należy zlecić Spółce Toruńskie Wodociągi. Po stronie Inwestora jest przygotowanie wykopu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zasuwa na przyłączu wodociągowym winna być oznaczona za pomocą znormalizowanej tabliczki informacyjnej.
7. W wykopie 0,3 m nad rurą PE umieścić taśmę znacznikową z wtopioną wkładką metaliczną lub kabel 2,5 mm² na rurze wodociągowej celem radiolokacji. Przewód wyprowadzić pod skrzynkę zasuwy i zestaw wodomierzowy, końcówki zaizolować.
8. Skrzynka do zasuw (wykonana zgodnie z PN-M-74081 rodzaj B) w terenie nieutwardzonym winna być obrukowana lub obetonowana w promieniu 0,5 m.
9. Roboty ziemne w pobliżu istniejących czynnych urządzeń wod- kan prowadzić ręcznie w sposób niepowodujący uszkodzeń.
10. W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury Wykonawca dokona naprawy na własny koszt i własnym staraniem.
11. Wszelka rozbudowa oraz wprowadzenie zmian do uzgodnionego projektu wymaga dodatkowego uzgodnienia z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o. o.
12. Przyłącze wodociągowe od sieci DN100 do wodomierza głównego wybudowane na koszt Inwestora, po wykonaniu i odbiorze pozostanie na Jego majątku i w eksploatacji.
13. Zamontowany na przewodzie wewnętrznej instalacji zawór antyskażeniowy pozostanie na majątku i w eksploatacji Inwestora.

14. Rozliczenie za wodę będzie odbywało się na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego w studni wodomierzowej, zestaw wodomierzowy zamontować na podporach.
15. Przyłącze wodociągowe wykonawca zobowiązany jest zgłosić po zinwentaryzowaniu przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, do obioru w stanie odkrytym w Toruńskich Wodociągach Sp. z o. o.
16. O odbiorze końcowym należy pisemnie powiadomić Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
17. Na odbiorze końcowym należy przekazać Toruńskim Wodociągom Sp. z o. o. 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza.
18. W przypadku ujawnienia, podczas prowadzenia budowy, niezinwentaryzowanych urządzeń wod.-kan. należy powiadomić nadzór inwestorski celem ustalenia dalszego postępowania.
19. Niniejsza klauzula jest ważna 2 lata.

1
KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Krzysztof Działowski

Załączniki:

1. Projekt budowlany

Otrzymują:

1. Adresat: IBS Robert Baron, ul. Strobanda 16B/5, 87-100 Toruń
2. TT a/a

Sposób wysyłki (zaznaczyć właściwy)

- | | |
|------------------|---|
| 1. List zwykły | 3. List polecony za dowodem doręczenia |
| 2. List polecony | 4. <u>Bez wysyłki – odbiór osobisty</u> |